

D/Kw.Zp.2232.6.2025.AD

Barczewo, dn. 13 maja 2025 r.

do wiadomości Wykonawców

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na **wymianę stolarki okiennej w budynkach Zakładu Karnego w Barczewie**, zostało złożone następujące pytanie:

Pytanie 1

Jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla całego okna? Jaki ma być zastosowany szybopakiet? W specyfikacji w punkcie 2.2 a, jest informacja: "szyba jednokomorowa o współczynniku $U=0,9W/m^2K$ "- proszę o rozwinięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga okien o średnim współczynniku przenikania ciepła przez szyby zespolone, jednokomorowe $U=0,9W/m^2 K$. Zamawiający nie określa grubości tafli szkła oraz ramki dystansowej.