



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ZAMOŚĆ



Nr. 3844/02025

Data 2025-04-02  
22-400 Zamość

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy**  
**Komendant**  
**płk Andrzej Ziara**

Egz. poj.

**Znak sprawy: ZP/TP/12/2025**

Zamość, 02 kwiecień 2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - negocjacje fakultatywne - art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) na Roboty budowlane w zakresie: Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Jawidzu.

**32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający,** działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1:**

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie rozbieżności w poz nr 68: czy ścianki WC mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej V20 czy płyty HPL, bo różnice w cenie są dość istotne. Ponadto ścianki z płyt HPL wykonujemy z płyty o grubości 12 mm, a z płyty laminowanej o grubości 18 mm.

**PYTANIE 2:**

Prosimy o wyjaśnienie treści w poz nr 73 przedmiaru robót - co oznacza słowo analogia, czy to chodzi o zamianę na wykładzinę rulonową?

**PYTANIE 3:**

Jaka jest istniejąca posadzka, na którą ma być wykonana wylewka samopoziomująca- poz nr 70 przedmiaru robót

**ODPOWIEDŹ AD 1, AD 2, AD 3:**

**Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiotem robót i specyfikacją:**

- 1. Poz. 68 – ścianki na rusztach metalowych z płyty HPL gr. 12 mm**
- 2. Poz. 73 - dotyczy posadzki żywicznej nie dotyczy posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych.**

3. Poz. 74 – posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych /rulon/ o gr. minimum 2mm, analogia 3 mm.
4. Poz. 70 – istniejąca posadzka wylewka cementowa.

**Komendant**

**płk Andrzej ZIARA**



Wykonano w egz. poi.  
Tel.: 261-181-631  
32wog.zampub@ron.mil.pl  
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523  
32wog@ron.mil.pl  
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F  
22 – 400 Zamość