

RGI.271.42.2024

Świlcza, dn. 17.12.2024 r.

Modyfikacja treści SWZ nr 4

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa hali wraz z zapleczem oraz infrastrukturą techniczną dla zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Dąbrowie” w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 03 grudnia 2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00630842/01 oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Planowany termin składania ofert: **do 20 grudnia 2024 r. do godz. 08:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pozostałe zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

UZUPEŁNIENIE DO ZESTAWU NR 7 (Modyfikacja treści SWZ nr 3 z dnia 16.12.2024 r.):

1. Proszę o korektę przedmiaru sanitarnego o szafkę hydrantową wyposażoną w hydrant HP25.
 2. Ujęcie w kanalizacji sanitarnej korka ze szczelną uszczelką DN75.
 3. Po czyjej stronie są koszty przeglądów i materiałów eksploatacyjnych czasie trwania gwarancji.
- ✓ **Odp. 1 i 2. Zamawiający w załączeniu udostępnia uzupełniony przedmiar sanitarny o pozycje: 6.2.15 i 7.2.10**
 - ✓ **Odp. 3. Przeglądy po odbiorach końcowych leżą po stronie Zamawiającego;**

ZESTAW NR 8:

Prosimy o udostępnienie rzutów dot. zakresu wentylacji, gdzie będą zaznaczone przekroje instalacji lub prosimy o dołączenie do istniejących rysunków wykazu materiałów – zgodnie z numeracją poszczególnych elementów

- ✓ **Zestawienie instalacji wentylacji w SPECYFIKACJI WENTYLACJI (załącznik do zestawu nr 7);**

Proszę o udostępnienie profili kanalizacji deszczowej.

- ✓ **Zamawiający nie posiada profili kanalizacji deszczowej, jest to prosty odcinek, który należy wykonać zgodnie ze spadkiem terenu.**