



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.14.2023

Trzebowniko, dn. 18.07.2023r.

## WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.14.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebowniko w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający dopuści Zestaw Zabawowy wykonany ze stali czarnej zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo, burty, daszki elementy ozdobne wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE, podesty pomosty ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE?

**Odpowiedź:** wszystkie elementy metalowe placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Ogrodzenie też musi być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Dopuszcza się podest i ścianki wspinaczkowe o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z antypoślizgowej płyty hdpe o grubości min 19mm , konstrukcja podestu stalowa ocynkowana malowana podwójnie farba proszkową. Bariery, elementy ozdobne, dachy - dopuszcza się zastosowanie płyty HDPE o grubości min. 15mm. Elementy ozdobne mają być wykonane w przestrzeni 3d- nie płaskie.

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający dopuści w zestawie zabawowym zjeżdżalnię tubową kręconą zamkniętą?

**Odpowiedź:** tak

Lesław Kuźniar  
Wójt Gminy Trzebowniko