

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ NOWYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH NAWIEWNO-WYWIEWNYCH  
w BUDYNKU D WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI i EKONOMII  
UNIwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu

ADRES INWESTYCJI : UNIwersytet Wrocławski  
WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI i EKONOMII  
BUDYNEK D  
ul. Uniwersytecka 7/10, 50-137 WROCLAW

INWESTOR : UNIwersytet Wrocławski

ADRES INWESTORA : Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2022

---

Poziom cen : 4 kw. 2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Demontaż</b>			
1 d.1	1.001.01	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w budynkach i budowlach- kable o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY5x25	m		
		34	m	34.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
2 d.1	1.001.02	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w budynkach i budowlach- kable o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 1x120	m		
		150	m	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
3 d.1	1.001.03	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w budynkach i budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 5*2.5, YKY 5*4, YKY3*1,5 , YKY 3*2,5	m		
		277	m	277.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.00</b>
4 d.1	1.001.04	Odlączenie kabli o przekroju żył do 6 mm2	szt.		
		20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
5 d.1	1.001.05	Odlączenie kabli o przekroju żył do 120 mm2	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
6 d.1	1.001.06	Odlączenie kabli o przekroju żył do 50 mm2	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
<b>2</b>	<b>45311000-0</b>	<b>Kable i aparaty</b>			
7 d.2	1.001.07	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKYżo 5*2,5	m		
		50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
8 d.2	1.001.08	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKYżo 5*4	m		
		87	m	87.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.00</b>
9 d.2	1.001.09	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKYżo 5*25	m		
		34	m	34.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
10 d.2	1.001.10	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKYżo 1*120	m		
		150	m	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
11 d.2	1.001.11	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKY 3*1,5	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
12 d.2	1.001.12	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania YnKYżo 3*2,5	m		
		125	m	125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
13 d.2	1.001.13	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt.	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
14 d.2	1.001.14	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.żył		
		14	szt.żył	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
15 d.2	1.001.15	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2	szt.żył		
		6	szt.żył	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	1.001.16	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach ( z zamontowaniem przepustu na 20 kabli)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17 d.2	1.001.17	Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
18 d.2	1.001.18	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 2 kg montowane na stropie	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
19 d.2	1.001.19	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm (uzupełnienia)	m		
		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
20 d.2	1.001.20	Zabezpieczenie ppoż. przejść kabli	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21 d.2	1.001.21	Zabezpieczenie przejścia kabli w ścianie zewn. (dach obiektu)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>	<b>45312310-3</b>	<b>Instalacja odgromowa i uziemiająca</b>			
22 d.3	1.001.22	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		100	m	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
23 d.3	1.001.23	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2	m		
		80	m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
24 d.3	1.001.24	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym h=2m	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
25 d.3	1.001.25	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		14	szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>