



Ps [kW]	Nazwa odpytywu	Licznik en.bezpośredni 3-faz.,63A na szynę TH35	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1f.ogólne Pom.nr : 1.6a;1.6b	Gniazda 1f.ogólne Pom.nr : 1.6- obw.1	Gniazda 1f.ogólne Pom.nr : 1.6- obw.2	Oświetlenie pom.nr 1.6,1.6a;4.6b;1.13
	Zasilanie z TG budynku..			01	02	03	04

Uwagi :
- należy zamontować tablicę p/t 4x12 celem podłączenia docelowo dodatkowych pomieszczeń nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora
- montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta)

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

Specjalność Instalacje elektryczne autor : mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr uprawnień: WAM00050/PROCE/08 spec. instalacyjna w zakresie sił. instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych	Podpis:
Instalator: Nadleśnictwo Strzałowo	Stwierdzenie: bs
Temat: Remont budynku leśniczówki Krutyni gm. Piecki, obr. ewidencyjny Krutyni dz.nr 3084/2	Rys. nr : IE-5
Przebieg Schemat ideowy zasilania - TK	Data: 07.2021