



LEGENDA:

- RG** Rozdzielnica elektryczna
- SK** Tablica teletechniczna/Szafa krosowa
- Gniazdo elektryczne podwójne płaskie z przestoną z bolcem ochronnym P+N+PE, 16A, 230V, IP20, p/t,
- Gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne z bolcem ochronnym P+N+PE, 16A, 230V, IP44, p/t,
- Wypust kablowy 3-fazowy (5-żyłowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
- MZU** Miejsowy zacisk uziemiający (miejscowa szyna wyrównawcza-uziemiona)
- Gniazdo LAN (2xRJ45 kat 6)
- PWP** Przycisk PWP

- Wszystkie elementy ujęte na rysunku a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie a nie ujęte na rysunku należy traktować jakby były zawarte w obu
- Gniazda ogólne w pomieszczeniach należy zamontować na wysokości 0,3m.
- Gniazda robocze w kuchni należy instalować 0,15m nad blatami roboczymi na wysokości ok 1,2m, w pozostałych przypadkach zgodnie z wysokościami podanymi na planie instalacji lub projekcie aranżacji wnętrz.
- Gniazda w łazienkach należy instalować na wysokości ok 1,2 lub wg wysokości wskazanej na rysunki
- Szczegóły instalacji koordynować na etapie wykonawstwa



"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inż. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Kościerzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

| | | | |
|--|--|---|--|
| TEMAT: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m³ | | INWESTOR: Gmina Kościerzyn ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna | |
| dz. nr 334/5 obręb Sarnowy, gmina Kościerzyna | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA GNIAZD | | SKALA: 1 : 100 | |
| PROJEKTANT (ELEK.): mgr inż. Mirosław Bukowski upr. nr 46/Gd/2002 | | NR RYSUNKU: E2 | |
| BRANŻA: elektr | | projekt budowlany Styczeń 2023r. | |