

UWAGA:
1. Na etapie realizacji inwestycji należe zweryfikować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami budynku.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią opisowa projektu, która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
3. Kable, przewody, gniazda, łączniki lokalizować zgodnie z normą N SEP-E-002.
4. Na drogach ewakuacyjnych stosować kable zgodnie z normą N SEP-E-007.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami technicznymi innych branż.
6. Do zasilania urządzeń stosować kable podane na schematach rozdzielnic.

Zestawienie danych z projektu

Blok	Opis
	Gniazdo p/t IP44 z przesłoną torów prądowych
	Gniazdo p/t ze stykiem ochronnym, x 2 IP20 z przesłoną torów prądowych
	Rozdzielnica podtynkowa

XX-XX
Oznaczenie obwodu np. O-oświetlenie G-gniazdo
Numer obwodu

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14					
OBIEKT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK					
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA DZ. NR 22/8					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA -INSTALACJA GNIAZD					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	06.09.2023	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	E01
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA Nr ewid. WKP/0430/POOE/22			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.09.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. MICHAŁ MIELCAREK Nr ewid. WKP/0570/POOE/21			PODPIS	DATA WYKONANIA 06.09.2023	