Dach

Projektowana Rozdzielnica RAC



YKYżo 5x16mm2

NHXH-J 3x1,5mm2

LgYżo 16mm2



LgYżo 16mm2

Projektowana
rozdzielnica RDC





INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
64 panele * 0,385 kW =24,64 kW

RZECZOZNAWCA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
mgr inż. [illegible]
Białystok, dnia 28.03.23
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami

Istniejąca
Rozdzielnica 0,4kV
w budynku (PARTER)



Panel PV — panel fotowoltaiczny 380W wg. specyfikacji projektowej

Jednostka projektowa	**Pracowania Projektów i Realizacji Inwestycji Sebastian Sokolik** ul. Armii Krajowej 24/9 15-661 Białystok	
Nazwa	Projekt Wykonawczy dachowej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 24,64 kWp na dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym na potrzeby szkoły zlokalizowanej na działce nr geod. 83/1 w Dobrzyniewie Dużym **- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-**	
Adres	Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże, działka nr geod. 83/1 w Dobrzyniewie Dużym	
Inwestor	**Gmina Dobrzyniewo Duże** 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25	
Rodzaj opracowania	**Projekt Wykonawczy**	Białystok 24.02.2023
	Przedmiot rysunku: Schemat instalacji fotowoltaicznej AC i DC	Skala: -
	AUTOR OPRACOWANIA:	
specjalność	funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnienia	podpis:
Instalacje Elektryczne	Projektant: mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11	

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.

Nr rys.: E.01