Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

(Wykaz w rozwinięciu zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 49 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., Nr 193, poz. 1787 ze zm.). Nie (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.)

Układ współrzędnych płaskich	1965
Układ wysokości	Kronsztadt
Skala wykazu nie badano	

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jedn. ewid.: Mosina
Identyfikator jedn. ewid.: 302110_6
Nazwa obr. ewid.: Sowiaki
Identyfikator obr. ewid.: 302110_6.0012
Miejscowość: Sowiaki
Arkusz: 01
Sekcja: 6.173.11, 6.3.2; 6.1; 4.2
Działka: 3446, 39
Powierzchnia: 0.1091, 0.5100 ha
ID zgłoszenia: GKG.02.4071.3376.2018

Stan aktualny na dzień: 30 marzec 2018r.

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonawca:
GEOKIT
Mateusz Skrzypczak
Dymaszewo Stare, ul. Bajera 70
62-050 Mosina, tel. 609 026 534
NIP 7772334146 REGON 303448905

mgr inż. Leon Nowakowski
Geodeta uprawniony
ul. Kwiatowa 7, 63-000 Poznań
upr. 7272/89

zakres aktualizacji

Nie wyłącza się w terenie innych ew. wykazanych na wcześniej mapie urządzeń podziemnych, które ma być zgłoszone do ewidencji(art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Brak jest informacji w instytucjach branżowych

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisał techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2018. 4459
(Oznaczenie archiwalne nadane przez zasób ośrodka)

09-04-2018
(Data wpisania operatu technicznego do rejestru materiałów zasobu)

(Podpis osoby która wydała dokument)

STAROSTA POZNAŃSKI

Łączna długość linii kablowej:
YAKY 4x35 dl. 452/502m

LEGENDA:
- proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤5 Ω
- proj. słup oświetlenia drogowego SO 7/3 z wysięgnikiem W 12/1/1,0 oraz oprawą typu TECEO S/S246/24/LEDS/700mA/NW/409032/53W

Za zgodność z oryginałem mapy

Uwagi:
1. Trasę linii kablowej przed wykonaniem wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablowe ułożyć zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2001
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi uzgodnić się z zarządcami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi uzbrojeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Projektował	mgr inż. Maciej Gliniewicz	1
	Sprawdził	mgr inż. Andrzej Bernaś	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego			Nr rys. 1
Sowiaki ul. Mateusza Gunia Mosina			