

Załącznik nr 3 – Formularz do zadawania pytań				
Nazwa zadania:		Dotyczy podpisania umowy na zakup materacy oraz mebli dla obiektów (Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence) zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.		Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
L.p.	Data	Temat	Pytania do dokumentów	Odpowiedź
1	21.07.2023	wyjasnieni e treści	GOLDEN TULIP GDAŃSK RESIDENCE pozycja 1 Materac kieszeniowy: 1) czy zamawiający dopuszcza materace o grubości ok. 18.5 cm?	Tak, zamawiający dopuszcza materace o grubości ok. 18.5 cm
2	22.07.2023	wyjasnieni e treści	GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE pozycja 1: Materac kieszeniowy: 1) w specyfikacji artykułu podaje się iż wysokość bonelli to 11 cm. Proszę o sprecyzowanie jaka sprężyna ma być użyta: bonell - wtedy nie możemy mówić o materacu kieszeniowym, czy formatka kieszeniowa. 2) Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania materaca o wysokości 17 cm	dopuszcza się wysokość materaca 17 cm
3			GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE pozycja 2: baza hotelowa: 2) Czy podstawa bazy ma być typu kontynentalnego, typu box(trwarda baza tapicerowana) czy z wbudowanymi lamelami (materac leży na drewnianych/metalowych szczelkach)? poszczególne typu różni znacząco komfort, jakość i długość użytkowania a przede wszystkim cena 2) Czy zamawiający dopuszcza wykonanie łóżka o wysokości 51 cm = 31 cm baza + 20 cm nóżki?	typ kontynentalny, wysokość łóżka może być 51 cm
4	24.07.2023		Proszę o informację jak wygląda dojazd do budynków do których mają zostać dostarczone meble i materace. Czy są ograniczenia w poruszaniu się samochodów ciężarowych? Jakim największym samochodem można zrealizować dostawy?	Dla Golden Tulip Międzyzdroje Residence: Nie ma dojazdu do budynku, możliwy jest tylko dojazd do głównego budynku. Na pozostałe budynki które oddalone są od siebie około 30 m, możliwość poruszania się wózkiem transportowym na garażu podziemnym który łączy wszystkie budynki, winda w każdym budynku. Dla Golden Tulip Gdańsk Residence: Do 6 budynków możliwość dojścia poprzez główne wejście lub halę garażową, 4 pozostałe budynki mają parking zlokalizowany niedaleko budynków
5	24.07.2023		Czy do obiektu w Międzyzdrojach należy złożyć ofertę na wszystkie pozycje, czy można złożyć na wybrane (np. tylko na materace)?	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane pozycje, przy czym zgodnie z zapytaniem ofertowym nie dopuszcza się przesłania oferty wariantowej.
6	24.07.2023		Jaki jest maksymalny możliwy termin na wykonanie samych materacy i podstaw? Czy jest możliwe realizowanie zamówienia etapami i przywożenia np. Po 50 szt. materacy/łóżek? Czy chcecie Państwo wszystkie łóżka i materace za jednym razem?	Zamawiający dopuszcza dostarczanie zamówienia etapami dla obudwy obiektów np. po 50 szt, harmonogram dostaw do ustalenia przed podpisaniem umowy.
7	24.07.2023		W specyfikacji z hotelu Golden Tulip Gdańsk jest wymieniony materac kieszeniowy lub Bonelowy - proszę o sprecyzowanie jaki jest wymagany ponieważ są to dwa różne materace zasadniczo różniące się jakością, komfortem ale przede wszystkim ceną (a ta jak w zapytaniu jest wliczana do ceny, a nie wiem na ile jest to ważna kwestia). Ramka mają Państwo na myśli belki piankowe dookoła wkładu sprężynowego tak żeby sprężyny na obrzeżach były mniej wyczuwalne tak? Proszę również o sprecyzowanie jaki rodzaj materaca jest potrzebny dla hotelu Golden Tulip w Międzyzdrojach - materac kieszeniowy czy materac bonellowy? Czy wysokość może być wyższa niż 15 cm? Pytam ponieważ minimalna wysokość dla materaca bonellowego będzie ponad 15 cm, ok 16-17 cm (sama sprężyna bonnell ma 11 cm, a sama kieszeń zazwyczaj 12 cm) jak dodamy pianki 2 x 2 cm to sam wkład ma 15-17 cm dla bonellowego oraz 16-18 cm dla kieszeniowego.	Dla hotelu Golden Tulip Międzyzdroje chcemy materac kieszeniowy, wysokość może być do 17 cm, dla Golden Tulip Gdańsk Residence: Materac kieszeniowy, wysokość 18-20cm

8	24.07.2023		Czy baza hotelowa ma być z sprężynami w środku ma być twarda bez wkładu sprężynowego lub piankowego? Oraz czy konstrukcja bazy ma być z litego drewna wraz ze stelażem drewnianym czy może być w całości wykonana z płyty?	Baza hotelowa ma być piankowa
9	24.07.2023		Czy dla materacy i bazy hotelowej wystarczy atest odnośnie trudno palności dzianiny z której został uszyty pokrowiec oraz tkaniny w której obita jest baza? Chodzi o atest na tzw. Żar papierosa norma PN-EN 597-1:1999 ?	Biorąc pod uwagę że materac i łóżko nie są elementami wbudowanymi na stałe w pokój ,dopuszcza się atest na tzw. Żar papierosa norma PN-EN 597-1:1999
10	25.07.2023	<b>pokrowiec materac</b>	Jaki pokrowiec mają mieć materace kieszeniowe - pralny czy niepralny?	Zamawiający wymaga materacy kieszeniowych pralnych.
11	25.07.2023	<b>baza hotelowa</b>	Czy baza hotelowa ma być tapicerowana, jeśli tak to jaką tkaniną? Jaki wymiar bazy?	Wymaga jest tkanina aqua clen, 90x200cm
12	25.07.2023	<b>sofa do apartamentów</b>	Jakie maksymalne wymiary może mieć sofa? Proszę o wskazanie tkaniny jaką ma być otapicerowana. Czy sofa ma mieć funkcje spania, jeśli tak, to w jaki sposób ma się rozkładać?	Sofa ma pomieścić dwie osoby do spania, tkanina aqua clen, sofa ma rozkładać się w sytemie belgijskim, wymairy 180x90cm
13	25.07.2023	<b>fotel do apartamentów</b>	Jakie maksymalne wymiary może mieć fotel? Proszę o wskazanie tkaniny jaką ma być otapicerowany. Czy fotel ma mieć funkcje spania?	Zamawiający wymaga, aby fotel posiadał funkcje spania, tkanina aqua clen, 90x95cm
14	25.07.2023	<b>puf do apartamentów</b>	Jakie wymiary ma mieć puf? Proszę o wskazanie jaką tkaniną ma być otapicerowany.	Wymagana tkanina aqua clen 80x60cm
15	25.07.2023	<b>materace</b>	Jakie wymiary materacy?	Zamawiający wymaga materaca o wymiarach 90cm x200cm
16	25.07.2023		Proszę o podanie dokładnej specyfikacji dla materaca 90x200 cm/wys. 15 cm – czy jest on jednostronny wg podanych parametrów pianka T25 2 cm+sprężyna kieszeniowa + filc, czy powinno być pianka T-25 2 cm + filc + sprężyna kieszeniowa +filc + 2 cm pianka T-25 ?	Zamawiający wymaga materac dwustronny.
17	25.07.2023		Czy zamawiający dopuszcza zmianę w systemie rozkładania, zamiast systemu belgijskiego, czy możemy ofertować system rozkładania do przodu, ale typu wózek, który jest po pierwsze dużo tańszym system, łatwiejszym w rozkładaniu i składaniu, aniżeli system belgijski. Możemy zaproponować nasze sofy, które cieszą się ogromną popularnością w kraju i za granicą. Sofy te są o wiele wygodniejsze aniżeli sofy z systemem belgijskim.	Zamawiający dopuszcza tylko system belgijski,