

Muszyna, dnia 10 listopada 2021 r.

Zp.271.26.2021

Miasto i Gmina

Uzdrowska Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: „Aranżacja świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Powroźniku”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytania z dnia 09.11.2021 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie koloru stolarki zewnętrznej aluminiowej według kolornika RAL, kolor podany w zestawieniu RAL 5540-Y90R nie występuje w tej palecie – w zestawieniu stolarki zewnętrznej przeciwpożarowej zostały określone właściwości cieplne dla drzwi  $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dla okien  $U_{max} = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ , współczynniki te są bardzo wygórowane jeżeli chodzi o stolarkę przeciwpożarową zwracamy się z zapytaniem czy współczynniki te mogą być wyższe. Dla drzwi  $A1 = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  Dla okien:  $O1 = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;  $O2, O3, O4 = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  – dla wszystkich drzwi aluminiowych wewnętrznych i zewnętrznych zostały zaprojektowane antaby (pochwyty) ze stali nierdzewnej dla drzwi przeciwpożarowych aprobatą techniczną nie dopuszcza zastosowania zamków rolkowych, czy dla tych drzwi dopuszcza się zastosowanie zamków zapadkowo zasuwkowych z co za tym idzie klamki tradycyjnej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru RAL 5540-Y90R, w ramach dostępnej palety kolorów producenta z zastrzeżeniem, że będzie to kolor w tonacjach brązu i zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyższych współczynników przenikania ciepła dla stolarki zewnętrznej. Przyjęte współczynniki przenikania ciepła dla stolarki odpowiadają

minimalnym wymaganiom obowiązującym warunkom technicznym dla okien i drzwi zewnętrznych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamków zapadkowo-zasuwkowych.

Niniejsze wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk

Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy

Uzdrowskiej Muszyna

(podpis elektroniczny)