

Dopiewo, dnia 28 .03.2025 r.

ROA.271.8.2025

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka budynku A w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 15”

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Czy posiadacie Państwo zdjęcia poglądowe (te które są udostępnione są średniej wielkości)

Odpowiedź:

Załączamy zdjęcia budynku.

Pytanie nr 2:

Co znajduje się w środku budynku - np. śmieci? ile ? proszę określić szacowaną ilość.

Odpowiedź:

Wszystkie pomieszczenia są puste.

Pytanie nr 3:

Czy posiadacie Państwo przedmiar robót?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4:

Czy obiekt jest ocieplony np. styropianem?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy wymagane jest zajęcie pasa chodnika/ drogi? W tym wykonania projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Ul. Wyzwolenia w Dopiewie jest drogą powiatową i kwestie dotyczące zajęcia pasa i organizacji ruchu należy uzgodnić z zarządcą drogi (Zarząd Dróg Powiatowych).

W przypadku konieczności zajęcia jezdni lub chodnika należy uzyskać decyzję zajęcia pasa.

Gmina Dopiewo nie posiada takiej decyzji.

Pytanie nr 6:

Jakie mamy instalacje? Czy są czynne ?

Odpowiedź:

Istniejące w budynku instalacje:

- elektryczna

- kanalizacja sanitarna

- instalacja wodociągowa

Wszystkie instalacje wewnętrzne oraz przyłącze dla 2 elektroenergetycznych słupów napowietrznych zostały odcięte.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dokona ich odłączenia?

Odpowiedź:

Ad. Pyt.6 – wszystkie instalacje zostały odłączone.

Pytanie nr 8:

Czy wymagacie Państwo dokumentacji geodezyjnej powykonawczej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, jaką ilość ziemi (w m³) przewidział Zamawiający do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia. Jeśli zamiast objętości określona została grubość warstwy do uzupełnienia, proszę o podanie tej wartości.

Odpowiedź:

Średnia grubość warstwy ziemi urodzajnej – 5 cm. Należy dokonać makroniwelacji w celu likwidacji zaniżeń oraz wyniesień terenu.

Pytanie nr 10:

"makroniwelacja budynków po rozbiórce budynku A, B, C poprzez nawiezenie ziemi..."

- czy istnieje przedmiar jaka ilość ziemi winna być przyjęta do dowozu?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 9.

Wójt Gminy Dopiewo

Sławomir Skrzypczak