

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 16.01.2025 r.  
WZP.271.89.2024.B

Nazwa i numer postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę dwóch ścianek wspinaczkowych oraz elementów małej architektury przy ul. Pod Regłami w Bydgoszczy - WZP.271.89.2024.B.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

„W Opisie Przedmiotu Zamówienia PFU, punkt I.6.4. widnieje zapis: "Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące". Wspomniana norma dotyczy placów zabaw, a będące przedmiotem zamówienia ścianki wspinaczkowe (szczególnie "duża ścianka wspinaczkowa" przez wielkość swojej powierzchni i charakter użytkowy) powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12572-2:2017 – „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering”. Również punkt I.5 PFU opisujący właściwości funkcjonalno-użytkowe ścianek mówi: "Ścianki wspinaczkowe projektuje się jako bezobsługowe, całoroczne, przeznaczone do wspinania bez asekuracji osób w różnym wieku i o różnym stopniu umiejętności w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i sportowej", gdzie zapis "osób w różnym wieku i o różnym stopniu umiejętności w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i sportowej" wyklucza, że mają być to ścianki na plac zabaw, czyli obiekt przeznaczony tylko dla dzieci. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu "Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące" na "Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny spełniać wymogi Polskiej Norm PN-EN 12572-2:2017 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla małej ścianki wspinaczkowej zgodnie z jej przeznaczeniem obowiązuje norma PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważna, natomiast dla dużej ścianki wspinaczkowej przeznaczonej dla dorosłych należy zastosować normę PN-EN 12572-2:2017 – „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering” lub równoważną.

Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami  
Karolina Szafran-Pyjos,  
Rafał Ciarkowski