


Rozdzielacz: 0.05
Typ: Rozdzielacz mosiężny 1" zintegrowany ZPM
Typ szafki: Szafka natynkowa 6-9 sekcji
G = 40,3 [kg/h]
Ap min = 1,33 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Pomieszczenie	Opis	Typ rury	Średnica	Nast. (P) [l/min]
1	Podłoga grzewcza	0.06	0.06	umywalnia	Rura SLQ PE-RT 5S	17x2.0	0,34
2	Podłoga grzewcza	0.05_a	0.05	Szatnia	Rura SLQ PE-RT 5S	17x2.0	0,53
3	Podłoga grzewcza	0.05_b	0.05	Szatnia	Rura SLQ PE-RT 5S	17x2.0	0,84
4	Podłoga grzewcza	0.05_c	0.05	Szatnia	Rura SLQ PE-RT 5S	17x2.0	0,78

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor: Gmina Jasło ul.Słowackiego 4			
Temat: Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica			
Adres inwestycji: Wolica, 38-200 Jasło, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasło- G Dz. nr ewid 300/41			
Nr rys.	Tytuł rys.		Skala
08.22-2.3.S-05	Instalacja c.o.- rzut przyziemia		Strona
Projektant:	br. sanitarna - inż. Jan Skrzyszowski upr. nr - S-110/01	Data: 10.2023r	Podpis
Oprowadzający:		Data:	Podpis
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA 38-200 JASŁO UL.RAFINERYJNA 11A/15 TEL.KOM. 0-602192817			