

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. / 017/ 853-74-00; fax / 017/ 853-64-21; e-mail:

rzeszow@pzmiuw.pl; www.pzmiuw.pl

ODDZIAŁ w SANOKU ul. Piłsudskiego 10, 38 – 500 Sanok

tel, fax: (0-13) 464 18 76, e - mail; pzmiuwsanok@neostrada.pl

INSPEKTORAT JASŁO ul. Stroma 2, 38-200 Jasło

tel, fax: (0-13) 446 33 11, e - mail: ijaslo@neostrada.pl

IJs/506/41/2011

Jasło, 31.05.2011 r.

Zakład Usług Projektowych

Grzegorz Kalamarz

ul. Krakowska 5

37-200 Przeworsk

Dotyczy: wydania warunków technicznych skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z potokiem Chytrówka i Stępinka w m. Stępina

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Jasle podaje warunki techniczne do wykonania skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z potokiem Stępinka, Chytrówka oraz rowami (dotyczy przekroczeń PR, PS i PCH):

- 1/ przejścia należy wykonać w rurze ochronnej co najmniej 1 m pod dnem istniejącym potoku oraz co najmniej 2 m od górnej krawędzi brzegu potoku,
- 2/ w miejscach przejść pod potokami i rowami dna i skarpy ubezpieczyć kosztami siatkowo-kamiennymi na długości po 2,5 m w górę i w dół potoku mierząc od osi rurociągu tłoczego,
- 3/na wykonanie powyższych urządzeń melioracyjnych należy uzyskać decyzję wodnoprawną
- 4/ na powyższe roboty inwestor podpisze umowę wejścia w teren z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Sanoku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Inspektoratu w Jasle
Andrzej Polakiewicz