



Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Dział Eksploatacji
tel. 17 865 92 31
zg@rzeszow.ksg.pl

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
Grzegorz Kalamarz
ul. Krakowska 5
37-200 Przeworsk

Wasz znak:

Rzeszów, 31.05.2011r

Nasz znak: KSGIII/OTE/69c/20/2/11

Dot.: warunków technicznych do projektowania kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą siecią gazową dla miejscowości Stępina, Cieszyňa i Glinik Górny.

Strona 2 z 2

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie podaje warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej jak w nagłówku:

1. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową zaprojektować zgodnie z normą PN-91/M-34501. Końce rury ochronnej na kanalizacji sanitarnej muszą być wyprowadzone na odległość minimum 2m od zewnętrznej ścianki gazociągu mierząc w płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu.
2. Przy równoległym usytuowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejących gazociągów należy zachować odległości podstawowe wynoszące minimum 1,5m, istnieje możliwość zmniejszenia tej odległości po zastosowaniu rur ochronnych na istniejącym gazociągu.
3. Projekt techniczny winien obejmować sieć kanalizacji sanitarnej, łącznie z bezpośrednimi przykanalikami do budynków.
4. Opracowanie powinno obejmować swoim zakresem likwidację wszystkich kolizji przykanalików z siecią i przyłączami gazowymi.
5. W przypadku braku możliwości rozwiązania ewentualnych kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową należy zaprojektować przebudowę sieci gazowej.
6. Ewentualną przebudowę gazociągów prosimy wykonać z rur PE 100 typoszereg SDR 11 wg normy zakładowej PGNiG- ZN-G-3150/1996.

7. Na ewentualną przebudowę gazociągów należy uzyskać wymagane dokumenty formalno-prawne.
8. Projekt budowlany wykonany na aktualnych podkładach geodezyjnych z częścią opisową i rysunkami szczegółowymi należy uzgodnić w ZUDP odpowiednim dla danego terenu i tutejszym zakładzie.
9. Prace projektowe oraz ewentualną przebudowę sieci gazowej Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Adresat.
- 2) RDG Strzyżów.
- 3) OTE a/a.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Adam Typrowicz