

Dąbrowa Białostocka 2021-07-19.

BRG.271.31.2021

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  
Przebudowa drogi gminnej Nr 124501B w m. Jałówka.**

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ), w związku z pytaniami w niniejszym postępowaniu informuje :

1. *Czy zamawiający posiada badania geotechniczne? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. Uszkodzenia nawierzchni wskazują na bardzo złe warunki gruntowo wodne. Natomiast w projekcie przyjęto grunt jako G1 czyli bardzo dobry.*
2. *Co z pozostałymi odcinkami drogi na których nie przewidziano wymiany gruntu oraz stabilizacji ?*

**Odp.: Ad 1 i 2** Technologia przebudowy drogi gminnej Nr 124501B w m. Jałówka przewiduje wzmocnienie istniejącej nawierzchni nakładką bitumiczną, a na odcinkach z uszkodzoną nawierzchnią przewiduje się wykonanie pełnej konstrukcji jezdni zgodnie z projektem wykonawczym.

3. *Zamawiający żąda min 3 lat gwarancji. Natomiast bez wymiany i wzmocnienia podbudowy jest wysoce prawdopodobne iż, droga ta nie wytrzyma gwarancji . Czy Zamawiający ograniczy gwarancję na odcinkach bez wymiany podbudowy ?*

**Odp.:** Zamawiający nie ograniczy gwarancji na odcinkach bez wymiany podbudowy.

4. *Co z odwodnieniem danego odcinka drogi, ponieważ nie przewidziane są żadne przepusty na zjazdach a po okresie zimowym woda sączy się do połowy czerwca ?*


**Odp.:** Odwodnienie nawierzchni jezdni przewidziano na projektowane pobocza i istniejący pas drogowy.

5. *Czy na remontach cząstkowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC16W ?*

6. *Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki wiążącej / wyrównawczej zastosować z podaniem kategorii drogi.*

**Odp.: Ad. 5 i 6** Warstwę wiążącą i wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11W KR 1

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Artur Gajlewicz**