

Milicz, dnia 3 lutego 2022 roku

IF. 271.2.8.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. **„Dostawa i montaż foteli audytoryjnych do nowej Sali kinowo - widowiskowej w Ośrodku Kultury w Miliczu”**.

W związku pytaniami do SWZ o następującej treści:

„1.W OPZ Zamawiający wymaga aby *"Konstrukcja nośna: Noga fotela wykonana z metalowego kształtownika/profilu o grubości nie mniejszej niż 2 mm o wymiarach ok. 80x40cm (+/- 5 cm), umieszczona centralnie w osi fotela. Stopa tłoczona z uwagi na estetykę i wytrzymałość rozwiązania, wys. Stopa fotela wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 20 mm, mocowanie do podłogi na min.3 śruby symetrycznie rozmieszczone w celu zapewnienia należytej stabilności modułów. Połączenie nogi ze stopą bez widocznej spoiny z uwagi na estetykę rozwiązania.*

*Pierwsze i ostatnie fotele we wszystkich rzędach posiadają maskownice - elementy tapicerowane od podłokietnika do podłoża."*

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego: Skoro noga ma być w osi fotela to maskownica od podłokietnika do podłogi jest elementem zbędnym oraz dodatkowo podnoszącym koszt produktu.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym maskownica występuje tylko w zewnętrznych bokach rzędu oraz przebiega na wysokości od podłokietnika do połowy boku fotela.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań akustycznych z widzem dla foteli audytoryjnych?

Prosimy o dopuszczenie badań akustycznych foteli bez widza na podstawie normy PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.

Wskaźniki obliczono według normy PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie – Wskaźnik pochłaniania dźwięku. Wniosek Wykonawcy w tym zakresie wynika z faktu, że kluczowym czynnikiem determinującym wynik badań akustycznych foteli z widzem są właśnie sami widzowie (osoby wysokie-niskie, otyłe-chude, odzież letnia-zimowa), którzy podczas spektaklów stanowią za każdym razem inną grupę. Stwarza to problem uzyskania wyników badań nieodbiegających od parametrów wymaganych w SIWZ, które posiada jakiś konkretny producent foteli.

3. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści podłokietnik o zmiennej szerokości gdzie w najszerszym miejscu jego wymiar to 80 mm? Szerszy podłokietnik zbiera miejsce przez co zaniża się jakość komfortu siedzenia.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Ad 1 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez potencjalnego Oferenta.**

**Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego wymagania. Badanie akustyczne fotela z widzem jest badaniem, które przeprowadzają wszystkie jednostki badawcze i przyjmując Państwa tok myślenia byłoby ono bezcelowe.**

**Dodatkowo zamawiający przewidział (dopuszczalne odchylenie +/- 5 %), w związku z czym nie odstąpi od wskazanych badań.**

**Ad 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez potencjalnego Oferenta.**

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia na w/w dostawę pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.