

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – NR 1

Znak sprawy: DPP.2610.28.2023

Pytanie nr 1.

W postępowaniu zamieszczono pozycję liny. Proszę o informację czy liny są zamontowane.

Nie. Liny konstrukcyjne będą zamontowane w najbliższym czasie.

Pytanie nr 2.

W zapytaniu ofertowym zamieszczono pozycję lin oraz Paneli w kształcie kółek. Z uwagi na fakt, iż montując panel na jednej linie nie ma możliwości zamontowania paneli przesuniętych w osi liny, do której panel jest zaminowany. Czy oznacza to, że pozycję paneli są orientacyjne i należy panele zamontować w taki sposób, aby panele wisiały prosto jednak centralnie pod liną? Oczywiście istnieje możliwość przesunięcia paneli, ale wówczas wiąże się to z wykorzystaniem liny równoległej i wiąże się z mniej estetycznym wyglądem (linki paneli nie są wówczas ukryte) oraz koniecznością obniżenia wysokości paneli.

Zamawiający zgodnie z załączonymi rysunkami i opisami oczekuje dostarczenia akustycznych elementów sufitowych z możliwością ich montażu do lin stalowych (konstrukcyjnych), które będą rozmieszczone tak jak na rysunku. Konstrukcja elementów przeznaczonych do montażu kółek powinna pozwalać ich zamontowanie w taki sposób aby finalnie uzyskać efekt przedstawiony na wizualizacji.

Zamawiający dopuszcza montaż jednego elementu sufitowego do jednej liny.

Liny konstrukcyjne będą zamontowane na jednej wysokości natomiast akustyczne elementy sufitowe będą montowane na różnych wysokościach poprzez regulację długości linki montażowej.



Pytanie nr 3.

Czy zamawiający zgadza się na montaż paneli na większej ilości lin?

Nie. Liny konstrukcyjne będą zamontowane zgodnie z zamieszczonymi rysunkami do Zapytania ofertowego nr DPP.2610.28.2023.

Pytanie nr 4.

Proszę o informację w jakich godzinach istnieje możliwość prowadzenia prac montażowych?

Wykonawca niniejszego Zamówienia nie odpowiada za montaż elementów sufitowych a jedynie za dostawę akustycznych elementów sufitowych wraz z kotwami oraz linkami montażowymi.