

Kościan, dnia 10.03.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/21/2023/ZO  
pn.: „Sprzedaż, dostawa i rozładunek trójników, króćca, zasuwy, tulei oraz mufy”


Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.03.2023 r., a także wyjaśnienie Zamawiającego:

### Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 trójnik segmentowy z uwzględnionym współczynnikiem redukcji ciśnienia ?

### Odpowiedź

Zamawiający stosuje trójniki segmentowe lub wtryskowe SDR 17 PN 10.

  
PROKURENT  
Tomasz Michalski