



Grzejniki konwekcyjna dobrano na temperaturę zasilania 70/50 C.
Średnicę przewodów dobrano na temperaturę zasilania, przy założeniu wykonania ze stali nierdzewnej 1.4520, chropowatość 0,0015mm.

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SUŁĘCINIE Sułęcín, os. Kopnika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SUŁĘCÍN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Urząd Miasta Sułęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sułęcín					
Nazwa	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	--
	inż. Jacek Faber	25/04/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	26.04.2024		Rys. nr	S9
Opracował						