



UWAGA 1
PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA DACHU
NALEŻY ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU Z PAPY
ORAZ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE JEŻELI WYSTĘPUJE.

UWAGA 2
WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIKI. W OKNACH ISTNIEJĄCYCH ZAMONTOWAĆ
DODATKOWE DYBLE DO MOCOWANIA OŚCIEŻNICY DO
OŚCIEŻY A W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAMONTOWAĆ NA
NOWO. WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE WYREGULOWAĆ,
WYMIENIĆ KLAMKI ORAZ ZAŁOŻYĆ NOWE ZAŚLEPKI NA
ZAWIASY, WYMIENIĆ SKORODOWANE OKUCIA.

UWAGA 3
POD WSZYSTKIMI OKNAMI WYKONAĆ NOWE PARAPETY
ZEWNĘTRZNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ
W KOLORZE SZARYM. PARAPETY WYPUŚCIĆ 7cm POZA
LICO ŚCIANY I ZAKOŃCZYĆ KAPINOSAMI. BOCZNE
KRAWĘDZIE PARAPETÓW ZAKOŃCZYĆ SYSTEMOWYMI
ZAŚLEPKAMI. OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI.

UWAGA 4
W OKNACH OTWIERANYCH ODTWORZYĆ MECHANIZM
OTWIERANIA Z POZIOMU POSADZKI.

UWAGA 5
CO DRUGIE OKNO OTWIERANE WYPOSAŻYĆ
W MECHANIZM OTWIERANIA Z POZIOMU POSADZKI.

UWAGA 6
NA DACHU ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE
POD OCIEPLENIE DACHU ORAZ NA OCIEPLENIE DACHU.
MIĘDZY OBRÓBKAMI BLACHARSKIE MONTOWAĆ WSPORNIKI
UTRZYMUJĄCE WEŁNĘ MINERALNĄ WYSUNIĘTA POZA
LICO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.

UWAGA 7
RURY SPUSTOWE WYMIENIĆ NA NOWE OCYNKOWANE
I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM, WYMIENIĆ
PODEJŚCIA KANALIZACJI DO RUR SPUSTOWYCH NA
NOWE, ORAZ PRZECZYŚCIĆ POZIOME ODCINKI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BEZPOŚREDNIM
SĄSIEDZTWIE SPUSTÓW.

UWAGA 8
ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY OCYNKOWANE
I POWLEKANE W KOLORZE SZARYM.

A	PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
	PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
	PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ (λ 0,036) - 22cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
	ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

C	UWAGA 1
	TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY - POWYŻEJ TERENU
	HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA - PONIŻEJ TERENU
	SIATKA NYLONOWA ZATOPIONA W KLEJU
	STYROPIAN EPS AQUA (λ 0,036) - 14cm
	HYDROIZOLACJA - DWUSKŁADNIKOWA
F	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 45-60cm

F	KOSTKA BETONOWA - 6cm
	PODSYPKA PIASKOWA I=0,97 - 15cm

D	TYNK SILIKONOWY NA SIATCE NYLONOWEJ ZATOPIONEJ W KLEJU
	STYROPIAN GRAFITOWY FASADA (λ 0,034) - 16cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA - 31-57cm

UWAGA 10
PO ZDEMONTOWANIU 2 SZT. ISTNIEJĄCYCH WYRZUTNI DACHOWYCH
I ZASKLEPIENIU OTWORÓW POPRZECZ ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW
NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMINKI WENTYLACYJNE Ø160 - 8 SZT. W POLACH
POMIĘDZY DŹWIGARAMI. STOSOWAĆ KOMINKI OCIEPLONE Z SYSTEMAMI
ZAPOBIEGAJĄCYMI SKRAPLANIU SIĘ PARY WODNEJ.

UWAGA 11
STROPODACH NIEWENTYLOWANY OCIEPLIĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
- ZDEMONOTWAĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU I W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA
ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ FOLII PAROIZOLACYJNEJ
- WYKONAĆ OCIEPLENIE Z DACHOWYCH PŁYT WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 22cm
- PŁYTY ZAKOTWIĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
- UŁOŻYĆ PAPĘ PODKŁADOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ
- UŁOŻYĆ WARSTWĘ NAWIERZCHNIOWĄ TERMOZGRZEWALNĄ
POKRYCIE DACHU W KLASYFIKACJI REAKCJI NA OCIEŃ ZEWNĘTRZNY Broof (t1).

UWAGA 9
W CELU ZAMONTOWANIA
PROJEKTOWANYCH DRZWI
W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH
NALEŻY DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ
OTWORU I PODNIEŚĆ NADPROŻE

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PRZEKRÓJ C2-C2					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	05.06.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	05.06.2024		Rys. nr	A11