



- UWAGI:
- Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
 - Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w funkcję automatycznego testowania.
 - Czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1h.
 - Oprawa EW2 realizuje jednocześnie funkcję oprawy ewakuacyjnej oraz awaryjnej.

LEGENDA:

TP	Rozdzielnia ogólna piwnica
CW1	Rozdzielnia węzeł
CW2	Rozdzielnia węzeł
🔌	Gniazdo ogólne IP44
🔌	CZUJKA RUCHA
🔌	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
🔌	ŁĄCZNIK PODWÓJNY
🔌	ŁĄCZNIK BISTABILNY
🔌	DZWONEK

Oprawy ogólne:

Typ oprawy	Ilość
1 Oprawa LED 2100lm 21W/QE 100 LED20S 840 IP40	116
2 Oprawa LED 3600lm 26W/QE 100 LED36S 840	181
3 Oprawa LED 3693lm 26W/QE 100 LED36S 840	408
4 Oprawa LED 4000lm 25W/QE96 IP65	57
5 Oprawa LED 6000lm 37.5W/QE96 IP65	9
6 Oprawa LED 3629lm 29.5W/QE 100	29
7 Oprawa LED 8003lm 51W/QE96 IP65 + kratka osłona oprawy	36
+ ramki montażowe G6	589

Ozn.	Nazwa
AW1	Oprawa awaryjna 200lm
AW2	Oprawa awaryjna 200lm
AW3	Oprawa awaryjna 400lm
AW4	Oprawa awaryjna 400lm
AW5	Oprawa awaryjna 250lm
AWZ	Oprawa awaryjna 250lm + ZESTAW GRZEWCZY
H1	Oprawa awaryjna 400lm
EW1	Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m
EW2	Oprawa awaryjna 250lm DWUSTRONNA 20m

BUDYNEK A PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
L.p.	Nazwa pomieszczenia
0A/1	HOL WEJŚCIOWY
0A/2	MAGAZYNEK
0A/3	POMIESZCZENIE
0A/4	POMIESZCZENIE
0A/5	POMIESZCZENIE
0A/6	SZATNIA
0A/7	POMIESZCZENIE
0A/8	POMIESZCZENIE
0A/9	KOMUNIKACJA
0A/10	POMIESZCZENIE
0A/11	MAGAZYNEK

0A/12	MAGAZYNEK
0A/13	KLATKA SCHODOWA
0A/14	POM. POD SCHODAMI
0A/15	KOMUNIKACJA
0A/16	POMIESZCZENIE
0A/17	POM. PALACZA
0A/18	KOTŁOWNIA
0A/19	POMIESZCZENIE
0A/20	POMIESZCZENIE
0A/21	SKŁAD OPALU
0A/22	SKŁAD OPALU

Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULEJŃCIE Sulećin, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULEJŃCIN II, jedn. ewid. 080704_4					
	Gmina Sulećin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulećin					
Inwestor	Gmina Sulećin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulećin					
Nazwa	RZUT PIWNIC INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
Projektant:	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:100
	mgr inż. Mariusz Warszawa nr ewid. LBS/0002/POOE/10		26.04.2024			
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz Praczyk LBS/IE/0018/10		26.04.2024		Rys. nr	E10