

Wyjaśnienia do SWZ nr 1

Dotyczy: Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia.

1. Wnosimy o określenie we wzorze umowy "łączniej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony" - zgodnie z art. 436 ust. 2) ustawy pzp, regulującym zapisy zawarte w umowie.

Dodano odpowiedni zapis do treści umowy.

2. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
 1. w jakim terminie od zgłoszenia zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego?

Odbiór częściowy w terminie 7 dni, odbiór końcowy 14 dni od zgłoszenia.

2. czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej, wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu Polski Ład?

Tak

Wyjaśnienia do SWZ nr 2

1. Pytanie nr 1 – warunki gruntowe.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie badań podłoża gruntowego w obszarze inwestycji. W przypadku braku badań prosimy o załączenie opisu warunków gruntowych.

Brak badań

2. Pytanie nr 2 – rowy drogowe

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rowów drogowych jako odparowujących?

Tak

3. Pytanie nr 3 – przepusty pod zjazdami

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z tych przepustów pod zjazdami, które nie są niezbędne, po zaprojektowaniu rowów jako odparowujące?

Nie

4. Pytanie nr 4 – oświetlenie solarne

PFU nie wskazuje wymaganej liczby nowych lamp z zasilaniem solarnym na zadaniu. Ze względu na wysoką cenę elementów oświetlenia i zachowanie równych szans dla wszystkich oferentów, prosimy o dokładniejsze określenie ilości punktów świetlnych oczekiwanych przez Zamawiającego.

4 szt.

5. Pytanie nr 5 – zjazdy do nieruchomości

Prosimy o bardziej szczegółowe określenie grubości nawierzchni zjazdów na nieruchomości. Czy Zamawiający wymaga minimalnej konstrukcji zjazdu jak dla KR 1 (9 cm mieszanek asfaltowych)? Czy Zamawiający dopuszcza cieńszą warstwę betonu asfaltowego (np. 5-6cm)?

Zamawiający dopuszcza cieńszą warstwę betonu asfaltowego (5-6 cm)

6. Pytanie nr 6 – Nasadzenia

Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze leżą w gestii Wykonawcy. Wykonawca po wizji lokalnej stwierdza znaczną ilość drzew do wycinki. Prosimy o informację w zakresie parametrów drzew do nasadzeń, a także sposobu wyliczenia ilości (1 za 1, 2 za 1 czy 3 za 1)?

Nasadzenia zastępcze zostaną określone przez organ wydający decyzje na wycinkę drzew, w tym przypadku Starostwo Powiatowe we Wrześni.

7. Pytanie nr 7 – kanał technologiczny

Związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783), znacznie rozszerzony został katalog przesłanek, który pozwala na rezygnację z budowy kanału teletechnicznego w ramach inwestycji drogowej bez konieczności uzyskiwania odstępstwa. Skorzystanie z tej możliwości, pozwalającej na redukcję kosztów inwestycji, leży po stronie Inwestora. W celu ograniczenia kosztów budowy, a także wyrównania szans oferentów startujących w postępowaniu prosimy o informację czy Zamawiający skorzysta z możliwości odstąpienia od budowy kanału bez uzyskiwania odstępstwa.

Nie

8. Pytanie nr 8 – kanał technologiczny

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy o informację, czy Oferent powinien skalkulować konieczność budowy kanału w swojej ofercie.

Tak

9. Pytanie 9 - oznakowanie poziome

Prosimy o informację czy oferent ma obowiązek przewidzieć przejścia dla pieszych oznakowane znakami pionowymi D-6 i poziomymi P-10.

Nie

10. Pytanie 10 - oznakowanie poziome

Prosimy o informację czy Oferent ma obowiązek przewidzieć oznakowanie poziome jezdni w postaci linii krawędziowych.

Nie