

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
**„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
na obszarze gminy Brody”****

Gmina Brody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie do SWZ:

**Wniosek nr 1:**

W opublikowanych 28.09.2023 r. odpowiedziach na pytanie Wykonawców, Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na pytanie 8 : Odpowiedź na pytanie nr 8: „Zamawiający wymaga wysoko efektywnych i dokładnych wodomierzy w klasie R160 w pozycji H. Wymaganie dotyczące pozycji V nie może, z racji zamierzonego minimalizowania strat rzekomych być niższe niż R100. W związku z powyższym Zamawiający precyzuje zapis: - minimalny współczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN15 i DN20 R160 (klasa C) (R160 w pozycji H, R100 w pozycji V).” Precyzując takie wymaganie, Zamawiający w sposób rażący złamał zasadę zachowania uczciwej konkurencji. Urządzenia o wskazanych przez Zamawiającego parametrach oferuje tylko jeden dostawca na polskim rynku. W związku z tym tylko, jeden Wykonawca jest w stanie złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. W pierwotnych założeniach, Zamawiający wymagał dostarczenia wodomierzy w klasie metrologicznej „C” co dopuszczało to dostawę wodomierzy o parametrach 160(H)/100(V) jak i 160(H)/50(V). Zapewniało to pełną konkurencyjność w postępowaniu oraz gwarantowało Zamawiającemu, iż zostanie złożonych więcej niż jedna oferta. Takie założenia pozwalały na pozyskanie ofert konkurencyjnych względem siebie co prowadziłyby do zrealizowania zamówienia przy korzystniejszych dla Zamawiającego warunkach cenowych. Warty uwagi jest fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest już drugim przetargiem ogłoszonym przez Zamawiającego na ten zakres realizacji. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zamawiającemu powinno zależeć na tym aby ogłoszonym postępowaniu wpłynęło jak najwięcej ofert od potencjalnych Wykonawców, co pozwoliłoby Zamawiającemu na zrealizowanie zaplanowanego projektu. Wprowadzenie Strona 2 nowego wymagania dot. wodomierzy całkowicie temu przeczy. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, iż parametr określający współczynnik dla pozycji „V” nie jest tak kluczowym parametrem jak w przypadku pozycji „H”. To właśnie współczynnik „H” jest kluczowy w kwestii dokładności pomiaru wodomierza. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę wymagania w zakresie wodomierzy na poniższy : „Zamawiający wymaga wysoko efektywnych i dokładnych wodomierzy w klasie R160 w pozycji H. Wymaganie dotyczące pozycji V nie może, z racji zamierzonego minimalizowania strat rzekomych być niższe niż R50. W związku z powyższym Zamawiający precyzuje zapis: - minimalny współczynnik dynamiki Q3/ Q1 dla wodomierzy DN15 i DN20 R160 (klasa C) (R160 w pozycji H, R50 w pozycji V).”

**Odpowiedź na wniosek nr 1:**

**Zamawiający wymaga wysoko efektywnych i dokładnych wodomierzy. Na podstawie rozeznania stwierdzono co najmniej trzy rozwiązania (wodomierze o założonych**

parametrach, m. in. R50 w pozycji V) oferowane na polskim rynku spełniające wartości minimalne wymagane w specyfikacji. Zamawiający nie łamie zatem zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiającemu bardzo zależy na jak największej ilości ofert, ale nie może być to obarczone znaczącym obniżeniem wymaganych parametrów. Deprecjacja wymagań do R50 w pozycji V jest znacząca i przeczyłaby celom przeznaczonego do zrealizowania postępowania.

W związku z powyższym zamawiający nie zgadza się na zmianę wymagania.

**Wniosek nr 2:**

W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców opublikowanymi 28.09.2023 r., koniecznością dostosowania oferty handlowej do treści odpowiedzi oraz odniesienia się Zamawiającego do niniejszego pisma, wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert do 09.10.2023 r.

**Odpowiedź na wniosek nr 2:**

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert.

**p. o. Wójta Gminy Brody  
/-/ Juliusz Dudziak**

Umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.

<https://platformazakupowa.pl/pn/brody>.