

Kościan, dnia 05.02.2024 r.

### WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/13/2024/ZO  
pn.: „Sprzedaż, dostawa i rozładunek rur i armatury”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 05.02.2024 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:


#### Pytanie

Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty w poz.4 zasuwa odcinająca kołnierzowa fi80 na armaturze produkcji DOMEX GROUP ?

#### Odpowiedź

Nie dopuszczamy składania ofert na armaturze produkcji DOMEX GROUP, ponieważ zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Dawid Borkowski