

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytania do SWZ na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści zmianę wymagań w zakresie zdolności technicznej spełnienia warunku kategorii ruchu KR4 dla opracowanych dokumentacji. Usunięcie tego warunku może przyczynić się do większej konkurencyjności ofert składanych dla wykonania zadania a co za tym idzie korzystniejszych warunków dla Zamawiającego.

ODP. Zamawiający odmawia zmiany warunków udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę planowaną kategorię ruchu projektowanego odcinka drogi, Zamawiający uzna za należyte doświadczonego Wykonawcę, który zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej kategorii ruchu nie mniejszej niż KR4 o długości co najmniej 500m, z czego jedna o długości powyżej 1km.

Pytanie nr 2. Jeżeli podczas wykonywania dokumentacji projektowej z obliczeń określających kategorię ruchu wyjdzie inna kategoria niż KR4, to czy Zamawiający dopuszcza zmianę?

ODP. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania konstrukcji drogi w kategorii nie mniejszej niż KR4. Projektowany odcinek drogi stanowi kontynuację obwodnicy północnej Miasta Stargard. Zrealizowany już odcinek drogi posiada konstrukcję odpowiednią dla kategorii ruchu KR4, dlatego należy założyć takie same wytyczne dla odcinka projektowanego.

Pytanie nr 3. Czy w przypadku projektu ekranów akustycznych, jeżeli po wykonaniu analizy akustycznej nie będzie zachodziła taka konieczność, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z tego opracowania?

ODP. Analiza akustyczna nie jest jedynym kryterium mającym wpływ na decyzję związaną z zastosowaniem ekranów akustycznych. Ostateczna decyzja dotycząca zastosowania ekranów akustycznych należeć będzie do Zamawiającego i zapadnie po przeprowadzonych konsultacjach.

Pytanie nr 4. Czy w zakres opracowania ma wchodzić projekt kanału technologicznego?

ODP. Zgodnie z wytycznymi do SWZ (strona nr 3) Zamawiający wymaga projektu budowy kanału technologicznego. W związku z tym należy uwzględnić opracowanie dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie nr 5. Proszę wskazać gdzie ma zostać włączona nowoprojektowana sieć kanalizacji deszczowej. Czy zamawiający dysponuje w sąsiedztwie siecią kanalizacji deszczowej do której można włączyć projektowany odcinek inwestycji, czy Projektant ma przewidzieć wykonanie dodatkowych urządzeń wodnych, co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego?

ODP. Zgodnie z zapisami SWZ, należy przyjąć budowę sieci kanalizacji deszczowej jako kontynuację istniejącej sieci w ul. Hanzeatyckiej z koordynacją i dowiązaniem jej do rozwiązań przyjętych w ramach opracowywanego programu funkcjonalno-użytkowego dla obwodnicy północnej Stargardu w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający planuje włączenie zasilania dla projektowanego oświetlenia do własnej sieci, czy do sieci ENEA, EON lub innego właściciela zewnętrznego.

ODP. Zgodnie z zapisami SWZ, nowe oświetlenie uliczne z oprawami LED, z doświetleniem przejść dla pieszych oraz obszarów przed przejściami będzie stanowić własność Gminy Miasto Stargard. Rozwiązania techniczne włączenia do sieci energetycznej nowego obwodu oświetlenia oraz doboru materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie nr 7. Proszę wyjaśnić oczekiwania i pojęcie wizualizacji oraz prezentacji multimedialnej określonych jako przedstawienie Koncepcji w projekcie umowy. Czy Projektant może wykonać jako wizualizację planszę PZT na którym oprze prezentację multimedialną dla inwestycji, czy Zamawiający wymaga innego sposobu przedstawienia wizualizacji i prezentacji multimedialnej?

ODP. Zamawiający dopuszcza wykonanie wizualizacji planszy PZT dla przedmiotowej inwestycji, na której oprze prezentację multimedialną w PowerPoint lub innym programie multimedialnym.

Pytanie nr 8. Zamawiający nie określił w § 1 ilości konsultacji, natomiast określił wprost w § 7 wysokość kary za niestawienie się na konsultacjach lub na spotkaniu z Radnymi. Proszę jednoznacznie określić ilość konsultacji oraz ilość spotkań z Radnymi.

ODP. Zamawiający przewiduje łącznie 3 spotkania z mieszkańcami i Radnymi Miasta Stargard.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.