



OZNACZENIA

- OPRAWA Duoslim 3000lm 4000K 22W lub równoważne
- OPRAWA Duoslim 4400lm 4000K 27W lub równoważne
- OPRAWA Duoslim 6400lm 4000K 37W lub równoważne
- OPRAWA Duoslim 1000lm 1100 490 4000K 10,2W lub równoważne
- OPRAWA Duoslim 2000lm 1200 490 4000K 20,4W lub równoważne
- OPRAWA Passo 3000lm 4000K 28W lub równoważne
- OPRAWA Pyramid led 5000lm 4000K 30W lub równoważne
- OPRAWA 1300 Areowall 8W lub równoważne
- OPRAWA AWARYJNA FL LED AP 1W lub równoważne
- OPRAWA AWARYJNA FL LED AP 2W lub równoważne
- OPRAWA AWARYJNA FL LED RP 1W lub równoważne
- OPRAWA Megalight 1 Jowlisz w IP65 4000K SHM CLN 35W lub równoważne
- OPRAWA Megalight 1 Jowlisz w IP65 4000K 50W lub równoważne

- OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA
- OPRAWA KIERUNKOWA DWUSTRONNA NASUJFTOWA, ZAWIESZANA
- OPRAWA DOŚWIE TLAJĄCA NATYNKOWA + TERIN, 2W
- OPRAWA ZEWNIE TRZNA, 4000K 1500lm IP 65 11W lub równoważne
- CZUJNIK ZMIERZCZCHU I RUCHU

- WYŁĄCZNIK 1-BIEG 10A/250V
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG 10A/250V SZCZELINY
- WYŁĄCZNIK SERII JNY SWIECZNIKOWY 10A/250V
- CZUJNIK RUCHU 380 STOPNI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEBUD. I ZMI. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.- LAB. NA POM. DYDAKT.-BIUR.-LAB. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. U.L. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ	
TREŚĆ RYSUNKU		WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZE	
PROJEKTOWAŁ		Jarosław Frydrychowicz UPR. BUD. NR KUP/0088/2005/04	
SPRAWDZIŁ		inż. Andrzej Neumann UPR. BUD. NR GP-KZ/7342/248/93	
DATA		07.02.2022	
SKALA		1:100	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU		E01	

SYSTEM SIECI – TN–S
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym
samoczynne wyłączenie realizowane
poprzez wyłącznik różnicowoprądowy

METRICAL
METRICAL STUDIO SP. Z O.O.
SP. Z O.O.
ul. Atołowa 3/12
85-435 Oświecie
tel. 792 701 280