



Schemat podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych



UWAGA:

2. Minimalna przestrzeń robocza między ścianą, rurą, a ścianą wykopu (lub jego szalunkiem) powinna wynosić 0,4-0,5m przy zagęszczaniu mechanicznym - lekkim

Schemat podsyphki, obsyphki i zasypki dla sieci kanalizacyjnej przy rurach kamionkowych



INWESTOR		Genex Grodów ul. Miłczarska 23 46-200 GRODKÓW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Syka 5/2, 49-200 GRODKÓW		
TEMAT		BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU KOŚCISZCZO - RACZANOWIA W GRODKOWIE - UL. STYKI I UL. KOŚCISZA - BUDOWA DRÓG, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIECZENIA		
Nazwa i/s.		SCHEMATY		
Branża	Zasady projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
wzrost				
Sponsorzy				
Projektant	mgr inż. Maciej Koryz	OP/16/SPRS/18		
Sponsorzy				
Projektant				
Sponsorzy				
Faza	Skala	Branża	Data	Nr rys.
P1(W)	*	DROGI	28.11.2022	5.1