

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Budowa drogi gminnej Redzikowo-Wieszyno oraz budowa dróg na SSSE w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody**

Znak sprawy: ZP.271.25.2023

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu konkretnej firmy, w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma i może ona również być oferentem w przedmiotowym postępowaniu, będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji, a tym samym jest niezgodne z art. 16 pkt. 1 Prawa zamówień Publicznych i może być podstawą do złożenia przez oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z powyższym wnosimy o: - dopuszczenie wykonania równoważnego systemu monitoringu opartego o system np. SCADA (jest to rozwiązanie uzasadnione technicznie) lub - wyłączenie jego wykonania z zakresu przetargu (wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a Zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie), lub - podanie kosztów, równych dla wszystkich oferentów, za wpięcie w istniejący system monitoringu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z zapisami PFU do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonać sterowanie obiektu i wpięcie do obecnie funkcjonującego systemu monitoringu pracy stacji uzdatniania wody SCADA zarządzającego pracą tego typu obiektów na terenie gminy Słupsk.

Pytanie nr 2:

W treści SIWZ jest zapis, który mówi, że Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi szczegółowy kosztorys ofertowy. Czy nie jest to błąd, skoro jest to formuła zaprojektuj i wybuduj i kosztorys będzie możliwy do wykonania dopiero po wykonaniu projektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W części dotyczącej formuły zaprojektuj i wybuduj kosztorys na tym etapie nie będzie wymagany.

Pytanie nr 3:

Czy jeżeli w przeciągu 5 lat nastąpiła zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, z działalności jednoosobowej na spółkę to czy referencje otrzymane wcześniej na działalność jednoosobową zostaną uznane przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zaakceptuje powyższe jeżeli z przedstawionych dokumentów będzie jednoznacznie wynikać, że spółka która wykonawca reprezentuje, powstała w drodze przekształcenia z działalności jednoosobowej, przejmując jej doświadczenie.

Pytanie nr 4:

Zamawiający udostępnił dwa tożsame załączniki – załącznik nr 2 i załącznik nr 6 do SWZ, które dotyczą zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobu. Prosimy o załączenie poprawnego załącznika nr 2, na który powołuje się Zamawiający w pkt 15.1.5) SWZ, tj. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 2.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*