



D.25C/250/64/2024

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w lokalizacji Szpital w Wejherowie**, znak: **D25C/252/N/4-6rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie odbioru końcowego umowy poprzez wskazanie, że wyłącznie wady istotne tj. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy stanowią podstawę do odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.

W obecnym wzorze umowy Zamawiający ustanowił procedurę odbioru „idealnego” tj. bezusterkowego wskazując w §13 ust. 4 pkt 5,6 i 8 że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja odbiorowa sporządzi protokół i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie a dopiero po ich usunięciu przystąpi do odbioru końcowego.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, zapisy uzależniające odbiór przedmiotu umowy od usunięcia wszelkich wad w tym wad nieistotnych tj. zastrzeżenie odbiorów bezusterkowych naruszają przepisy PZP, art. 647 k.c. oraz zasadę swobody umów.

Przykłady orzeczeń poniżej:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 2021 r. V CSKP 14/21

„Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady”.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 2021 r. V CSKP 14/21

„Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady”.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12

W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 KC). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania

wyrok KIO z dnia 19 stycznia 2021 r w sprawie KIO 3440/20 gdzie Izba wskazała, że:



„Izba w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zaprezentowaną przez Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w treści IPU postanowień umożliwiających Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiegokolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa odbioru rodzi ten sam skutek. Niewątpliwie nieuprawniona jest możliwość odmowy dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błahszej i nieistotnej wady czy też usterki. W kontekście powyższego Izba uznała zgłoszony zarzut za uzasadniony i jednocześnie zobowiązała Zamawiającego do tego, aby zmodyfikował treść IPU w powyższym zakresie”

Wyrok KIO z dnia 19 stycznia 2021 r w sprawie KIO 3440/20 gdzie Izba wskazała, że:

„Izba w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zaprezentowaną przez Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w treści IPU postanowień umożliwiających Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiegokolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa odbioru rodzi ten sam skutek. Niewątpliwie nieuprawniona jest możliwość odmowy dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błahszej i nieistotnej wady czy też usterki. W kontekście powyższego Izba uznała zgłoszony zarzut za uzasadniony i jednocześnie zobowiązała Zamawiającego do tego, aby zmodyfikował treść IPU w powyższym zakresie”

Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy poprzez wykreślenie ww. pkt 5 i 6 oraz wskazanie w pkt 8 lit. a) że „jeżeli wady są nie istotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie albo odstąpi od polecenia Wykonawcy ich usunięcia pod warunkiem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z §8 ust. 10 umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o dostosowanie wysokości kary umownej za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy do wysokości uwzględniającej wyważenie interesów obu stron umowy tj. do wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

Zaproponowany we wzorze umowy poziom kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy spowoduje, że po kilkunastu dniach zwłoki Wykonawca w zasadzie utraci cały skalkulowany przez siebie zysk z realizacji zamówienia. Nie sposób przyjąć, aby pozbawienie Wykonawcy całego potencjalnego zysku za niecały miesiąc zwłoki znajdowało uzasadnienie w interesie Zamawiającego. Taka rażąco wygórowana wysokość kar prowadziłaby wręcz do absurdalnego wzbogacenia Zamawiającego kwotami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie za każdy dzień zwłoki.

Wysokość ta tym bardziej jawi się jako rażąca gdy uwzględnić okres realizacji zamówienia wynoszący 16 msc, tj. przy kilku % zwłoce w stosunku do całego okresu trwania realizacji, Wykonawca traciłby cały potencjalny zysk.

Zastrzeżona wysokość 0,4% nie jest spotykana w innych zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Przykłady wysokości kar stosowanych w podobnej lub większej wielkości zamówieniach:

- Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku - 0,05% wynagrodzenia
- Budowa budynku dydaktyczno-naukowego pn. Collegium Varia i garażu naziemnego wielokondygnacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 0,1% wynagrodzenia
- „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi - 0,05% wynagrodzenia
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37 – 0,1% wynagrodzenia

Pozostawienie potencjalnych kar umownych na tak wygórowanym poziomie będzie niewątpliwie prowadzić do podwyższenia ceny ofert wykonawców, którzy będą musieli skalkulować ryzyko utraty zysku przy choćby kilkunastodniowej zwłoce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis § 19 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie postępowania jest wykonanie poczty pneumatycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający informuje, że w zakresie postępowania jest wykonanie poczty pneumatycznej. Zakres prac obejmuje połączenie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z istniejącym laboratorium, które mieści się w budynku Poradni Specjalistycznej

13. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w szpitalu jest już system poczty pneumatycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie w szpitalu nie ma systemu poczty pneumatycznej.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Jeżeli w szpitalu jest poczta pneumatyczna, prosimy o wyjaśnienie w oparciu o jaki system informatyczny działa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie w szpitalu nie ma systemu poczty pneumatycznej.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o opublikowanie dokumentacji istniejącej poczty pneumatycznej w przypadku, jeżeli istniejąca poczta pneumatyczna ma być rozbudowana.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie w szpitalu nie ma systemu poczty pneumatycznej.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Jeżeli w szpitalu nie ma poczty pneumatycznej, prosimy o określenie podstawowych informacji, bez których nie jest możliwa wycena poczty:

- z jakimi szpitalnymi systemami informatycznymi (np. HIS, LIS, PIS...) i przy pomocy jakiego modułu lub poziomu ma być zintegrowany system poczty pneumatycznej?
- jaka ma być średnica rur przesyłowych?
- jaka jest wymagana liczba stacji?
- czy poczta ma obsługiwać tylko SOR, czy ma to być system z możliwością rozbudowy, tzn. jakie jeszcze pomieszczenia/ oddziały będą w przyszłości połączone tym systemem poza SOR-em?
- jakie są planowane odległości pomiędzy stacją bazową (laboratorium) a poszczególnymi stacjami, które poczta ma obsługiwać/zaopatrywać - prosimy o podanie dokładnych odległości lub wskazanie docelowych pomieszczeń obsługiwanych przez pocztę pneumatyczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować instalację co najmniej 2 - liniową działającą w trybie potokowym, o średnicy rur przesyłowych 110 mm, która powinna być wystarczająca do transportu materiału biologicznego, w szczególności próbek krwi, moczu oraz tkanek. Instalacja powinna zapewniać bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Prędkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i preparatów krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych. Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania procesu wysyłki.

- należy przyjąć 2 stacje, wyłącznie do obsługi połączenia SOR z laboratorium. System powinien umożliwiać przyszłą rozbudowę, choć nie jest obecnie taka planowana.
- odległości zostały wskazane w PFU - należy uznać 175m za podstawę wyceny. Jako punkt odbiorczy ustalone zostało laboratorium na parterze bud. poradni specjalistycznych. Punkt nadawczy przyjęto 1, w obrębie istniejącego holu wejściowego SOR (w istn. rejestracji), z zastrzeżeniem, że lokalizacja punktu nadawczego może jeszcze ulec zmianie, przy czym nie przewiduje się zwiększania przyjętej do wyceny odległości.
- Szpital posiada system HIS firmy CGM.
- ostateczny przebieg trasy nie został jeszcze ustalony i zostanie dopiero zaprojektowany przez Wykonawcę w ramach prac projektowych, po szczegółowej inwentaryzacji budowlanej i koordynacji z innymi instalacjami.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dokładniejsze opisanie trasy przebiegu poczty pneumatycznej pod kątem warunków technicznych przebiegu, np. jakie sufity są zamontowane na trasie przebiegu poczty pneumatycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający wskazuje tylko określoną propozycję trasy. Na większości trasy występują sufity podwieszane rozbielalne. W miejscach pozbawionych sufitów podwieszanych, należy przewidzieć wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Instalacja przechodzi przez różne strefy pożarowe, w związku z czym projekt i wykonanie instalacji powinny uwzględniać odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje montaż nowych sufitów (z nowych materiałów) po zdemontowaniu istniejących w celu zamontowania systemu poczty pneumatycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje montażu nowych sufitów podwieszanych. Na trasie prowadzenia instalacji należy zdemontować, a następnie ponownie zamontować istniejące sufity podwieszane.

19. Zapytanie Wykonawcy:

W związku ze złożonością tematu oraz koniecznością uzupełnienia wycen branżowych o nowo uzyskane informacje prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 01.03.2024r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 01.03.2024 r.

20. Zapytanie Wykonawcy:

W zakresie wyposażenia w Etapie 1c w zestawieniu widnieje: V03c - kolumna sufitowa chirurgiczna pojedyncza jednoramienna, natomiast brak takiego sprzętu w ogólnej specyfikacji (jest kolumna o symbolu V03b - dwuramienna). Prosimy o podanie brakującej specyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z dostawy kolumn sufitowych o symbolach V02c oraz V03c.

21. Zapytanie Wykonawcy:

W odniesieniu do wyposażenia R71d: stacja przeglądowa DICO 1M1B: Czy zamawiający dopuści do zaferowania Stację Przegładową wyposażoną w negatoskop LED bez żaluzji o wymiarach ekranu 36 x 43 cm. Zastosowanie negatoskopu LED gwarantuje większą luminancję emitowanego światła wraz z płynną regulacją jego natężenia oraz dłuższą żywotność źródła światła.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z dostawy stacji przeglądowej DICO 1M1B symbol R71d.

22. Zapytanie Wykonawcy:

odniesieniu do wyposażenia R71d: stacja przeglądowa DICO 1M1B: Czy zamawiający dopuści do zastosowania klawiaturę silikonową? Klawiatura medyczna z powierzchnią silikonową łatwą w dezynfekcji, wyposażoną w przycisk CLEAN, odporną na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość dezynfekcji wszystkimi środkami dezynfekcyjnymi używanymi na salach operacyjnych. Układ klawiatury: QWERTY wraz z wydzielonym blokiem numerycznym i touchpadem. Obudowa klawiatury wykonana z jednego bloku aluminium anodowanego z możliwością składania i zablokowania pod dowolnym kątem, przewody zabudowane niewidoczne. Wodoodporność IP68. Interfejs klawiatury USB, współpracująca z wszystkimi systemami operacyjnymi. Obudowa klawiatury wyposażona w półkę pod mysz medyczną silikonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z dostawy stacji przeglądowej DICO 1M1B symbol R71d.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców do SIWZ Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni celem umożliwienia odpowiedniego przygotowania i skalkulowania oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów i parametrów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 01.03.2024r.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z przedłużającym się okresem trwania postępowania przetargowego, a tym samym postępującym "przedawnieniem" doświadczenia oferentów, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu wskazanego w warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 SWZ z 5 na 7 lat przed upływem terminu składania ofert.

Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga doświadczenia w budowie szczególnego, nietypowego rodzaju budynków jakimi są budynki kultury fizycznej lub budynki sportu i rekreacji, wydłużenie okresu badania doświadczenia wykonawców pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania. Jednocześnie wskazujemy, że w odniesieniu do doświadczenia kierownika budowy, Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w okresie pozyskania doświadczenia przy budowie tego typu obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 1 do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wyceny sprzętu tj. (pkt. 2 Formularza oferty) sprzętu wbudowanego, który został wymieniony w zał. Nr 3 PFU i oznaczony jako „TAK”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zał.nr 1 do SWZ pkt.2 jest opisane jakie kwoty ma podać Wykonawca.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zał. Nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że do oferty w/w postępowania należy wycenić sprzęt tylko z I etapu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy „Zmiany do PFU”

Czy Zamawiający potwierdza, że do oferty nie należy załączać załącznika nr 8 „Specyfikacja wyposażenia” oraz ulotek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie składowych etapu I i etapu II (co będą zawierać, jakie wyposażenie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokładny opis Etapu I robót znajduje się w PFU. Jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotem nn postępowania, zgodnie z zapisami SWZ (rozdz. III pkt 3 SWZ, Załącznik nr 7 do SWZ – str. 8) jest realizacja zadania opisanego w PFU jako I Etap robót (zakres Ia, Ib, Ic) oraz wyposażenie, które jest w zakresie nn postępowania, opisane w PFU w załączniku nr 3 - zestawieniu wyposażenia zdefiniowane słowem „TAK”, z zastrzeżeniem modyfikacji wprowadzonych nn pismem.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Czy etap II będzie przeprowadzany w oddzielnym postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Etap II będzie realizowany w oddzielnym postępowaniu.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§5 ust. 3 ze względu na wymóg pisemnego informowania Zamawiającego prosimy o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych oraz dopisanie adresu e-mail, numeru telefonu i wskazanie osoby kontaktowej, do której zgłoszenia należy przekazywać, jeśli jest inny niż wskazany w §7 ust.2

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §5 ust. 3 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§5 ust. 8 ze względu na bardzo szeroki zapis prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o szkody powstałe z winy Wykonawcy. Prosimy również o dopisanie w zdaniu drugim po słowie Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §5 ust. 8 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§5 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zawarcia umowy ubezpieczeniowej dotyczącej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednią umowę ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od konieczności zawarcia umowy ubezpieczeniowej dotyczącej realizacji umowy pod warunkiem, że Wykonawca posiada ubezpieczenie ryzyk budowlanych (CAR) w ramach prowadzenia działalności na sumę ubezpieczenia wymaganą w Umowie. Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 11 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§5 ust. 11 prosimy o dopisanie adresu e-mail na który Wykonawca powinien przesać wskazane kopie dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §5 ust. 11 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§6 ust. 1 prosimy o dodanie generalnego zobowiązania Zamawiającego do ustosunkowania się do złożonych na wskazany adres e-mail wniosków w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia, a brak odpowiedzi jest równoznaczny z milczącą zgodą Zamawiającego. Takie rozwiązanie usprawni komunikację pomiędzy stronami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§6 ust. 3 Prosimy o dopisanie po słowie w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyrażenia, *ale nie krótszym niż 7 dni, jeżeli osoba ta należy do wymaganego personelu Wykonawcy.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§6 ust. 5 oraz 6 prosimy o dodanie zapisu o zobowiązaniu Zamawiającego do zajęcia stanowiska w sprawie złożonych wniosków do akceptacji np. kart materiałowych, rysunków, etc. w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia na wskazany w umowie adres e-mail. Prosimy o zaznaczenie w umowie, że po upływie tego terminu uważać się będzie, iż Zamawiający nie wnosi uwag i rozpatruje wniosek pozytywnie. Takie rozwiązanie usprawni komunikację i ograniczy ewentualne opóźnienia z tytułu braku decyzji w sprawie proponowanych materiałów i rozwiązań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §6 ust. 5 oraz §6 ust. 6 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)



§7 ust. 10 dla zachowania płynności prac i niwelowania ewentualnych opóźnień prosimy o skrócenie czasu akceptacji do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §7 ust. 10 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§7 ust. 11 prosimy o dopisanie, że wniosek Zamawiającego musi zostać należycie udokumentowany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§7 ust. 14 Prosimy o skorygowanie zapisów niniejszego ustępu, powołanie się na ust. 12 jest bezpodstawne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie wykreśla ust. 14 w §7 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§7 ust. 15 Prosimy o konkretne wskazanie jaką pisemną zgodę Zamawiający ma na myśli. Prosimy o dopisanie pisemnej zgody wykonania robót do §6 ust 1 – jako obowiązek Zamawiającego lub wskazanie, iż przez pisemną zgodę Zamawiający ma na myśli podpisanie niniejszej umowy – zgodnie z zapisami §9 ust. 2 oraz §9 ust. 3 lub odbiór protokolarny przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 5

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §7 ust. 15 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§9 ust. 6 prosimy o wydłużenie terminu do 14 dni w celu zapewnienia dostatecznego czasu na harmonogramowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§9 ust. 10 Wnosimy o przerehabrowanie niniejszego zapisu, dotychczasowy zapis jest niezrozumiały, gdyż w pierwszym zdaniu jest zapisane:

Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje – czyli harmonogram został zaakceptowany lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść – czyli mamy w tym przypadku oświadczenie Zamawiającego, że się nie zgadza na harmonogram. Drugie zdanie odnosi się do pierwszej części pierwszego zdania

Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, czyli zgodnie z pierwszym zdaniem zaktualizowany harmonogram przyjmuje, Wykonawca powinien działać zgodnie z NOWYM HARMONOGRAMEM, a nie dotychczasowym harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§10 ust. 1 Prosimy o rozdzielenie gwarancji na roboty budowlane oraz materiały budowlane wbudowane 60 mcy. Natomiast na urządzenia i wyposażenie 24 m-ce, które standardowo jest przyjmowane przez producentów



urządzeń i wyposażenia. Konieczność wydłużenia gwarancji na urządzenia i wyposażenie spowoduje zwiększenie kwoty oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §10 ust. 1 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§10 ust. 2 Prosimy o rozdzielenie rękojmi na roboty budowlane oraz materiały budowlane wbudowane 60 m-cy. Natomiast na urządzenia i wyposażenie 24 m-ce, które standardowo jest przyjmowane przez producentów urządzeń i wyposażenia. Konieczność wydłużenia rękojmi na urządzenia i wyposażenie spowoduje zwiększenie kwoty oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§10 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie konkretnego terminu usunięcia wad związanych z dostarczaniem wyposażeniem na 5 dni roboczych oraz 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §10 ust. 3 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§12 ust. 13 prosimy o dopisanie, z obowiązkiem Zamawiającego do uregulowania należności wobec Wykonawcy w zakresie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §12 ust. 13 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§12 ust. 20 prosimy o dopisanie „lub innym nośniku cyfrowym”. Obecnie powszechnie stosowanym nośnikiem są pamięci PENDRIVE, a nowe modele komputerów często już nie są wyposażane w czytniki płyt CD/DVD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §12 ust. 20 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§13 ust. 4 pkt.8 ppkt a, ppkt b prosimy o dopisanie: „*obniżenie wartości możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu i za zgodą obydwu stron*”. Sytuacja, w której Zamawiający może żądać dowolnie ustalanego obniżenia wartości w zamian uzgodnienia terminu usunięcia wskazanych wad zabezpiecza interesy tylko jednej ze stron. Wskazana w §8 ust.10 „*żądanie odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia*” na które powołuje się Zamawiający nie stanowi obiektywnej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§13 ust. 7 prosimy o wydłużenie terminu do 14 dni. Przeglądy gwarancyjne nie stanowią sytuacji nagłych i można je zaplanować z wyprzedzeniem. Wysokiej jakości serwis ma bardzo napięty harmonogram prac i 7 dniowy termin zgłoszenia może być niemożliwy do utrzymania.

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis §13 ust. 7 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

51. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§13 ust. 8 prosimy o dopisanie, że w odniesieniu do urzędzeń medycznych Zamawiający może zlecić takowy przegląd tylko podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta. W odniesieniu do urzędzeń, które są wyrobem medycznym serwis musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

52. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§15 ust. 8 prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju prace mogą być prowadzone wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 7.00 do 20.00

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis § 15 ust. 8 Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

53. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§19 ust. 1 pkt.1 wnosimy o obniżenie kar z 0,4% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 do 0,04% wynagrodzenia za ostatnią część przedmiotu umowy, której zrealizowanie opóźnia odbiór końcowy w terminie wskazanym w §9 ust.1. Obecne kary są rażąco wysokie i nie współmierne do ewentualnej szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie modyfikuje zapis § 19 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ.

54. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§19 ust. 1 pkt.2 Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest również dostarczenie wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości danego wyposażenia, którego sprawa dotyczy.

Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Kara umowna liczona od wartości ceny ryczałtowej już za jeden dzień opóźnienia może wynieść wielokrotnie więcej niż wartość elementu, który uległ uszkodzeniu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

55. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§19 ust. 1 pkt.7 wnosimy o obniżenie kar z 12% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 do 6% wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Obecne kary są rażąco wysokie i nie współmierne do ewentualnej szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Umowy: Zał. 6 do SWZ - UMOWA nr znak: D25C/252/N/4-6rj/24 (projekt umowy)

§19 ust. 4 wnosimy o usunięcie zapisu. Zapis uposażania Zamawiającego do podwójnego naliczenia kar w wypadku odstąpienia od umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:



Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje on myjni dezynfektora do kaczek i basenów spełniającego normy EN ISO 15883-1 i 15883-3 czy myjni dezynfektora narzędziowej spełniającej normy EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-2? Opis nie wskazuje jednoznacznie na typ urządzenia. Jeżeli Zamawiający oczekuje myjni dezynfektora do kaczek i basenów zgodnego z normami EN ISO 15883-1 i 15883-3 prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w punkcie 13 i 14?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym wyświetlacz graficzny LCD informuje o: typie programu, fazie programu, temperaturze w komorze, poziomie A0, oraz informację o pozytywnym zakończeniu procesu dezynfekcji, który to jest kluczowym elementem całego procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pkt. 9 „Wskaźnik wystarczającej ilości detergentu do zakończenia cyklu”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 11 i 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 370 x 340 x 150 mm i pojemności 90l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:



Dot. pkt. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, która posiada możliwość modyfikowania programów myjących z menu serwisowego przez odpowiednio wykwalifikowany zespół serwisowy, który trzeba uruchomić poprzez wciśnięcie guzika na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Dot. pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy urządzenia 4,85 kW i zasilaniu 400 V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje on myjni dezynfektora do kaczek i basenów spełniającego normy EN ISO 15883-1 i 15883-3 czy myjni dezynfektora narzędziowej spełniającej normy EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-2? Opis nie wskazuje jednoznacznie na typ urządzenia. Jeżeli Zamawiający oczekuje myjni dezynfektora do kaczek i basenów zgodnego z normami EN ISO 15883-1 i 15883-3 prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w punkcie 12?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.



69. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym wyświetlacz graficzny LCD informuje o: typie programu, fazie programu, temperaturze w komorze, poziomie A0, oraz informację o pozytywnym zakończeniu procesu dezynfekcji, który to jest kluczowym elementem całego procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pkt. 9 „Wskaźnik wystarczającej ilości detergentu do zakończenia cyklu”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, która posiada możliwość modyfikowania programów myjących z menu serwisowego przez odpowiednio wykwalifikowany zespół serwisowy, który trzeba uruchomić poprzez wciśnięcie guzika na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 24 stopnie? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 273 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

77. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego materace mocowane są do stołu przy użyciu rzepów? Zaoferowane rozwiązanie jest równie skuteczne jak mocowanie materacy za pomocą kołków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fronty wykonane z płyty MDF oklejone laminatem HPL w dekorze drewnopodobnym? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze od oczekiwanego, a pozwala na uzyskanie podobnego efektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cokół wykonany z płyty laminowanej obustronnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat laminowany typu postforming wykończony laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

81. Zapytanie Wykonawcy:



Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna wisząca szer. 60 cm (D92a)

Szafka kuchenna wisząca szer. 80 cm (D93a)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fronty wykonane z płyty MDF oklejone laminatem HPL w dekorze drewnopodobnym? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze od oczekiwanego, a pozwala na uzyskanie podobnego efektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z cokołem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

83. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Zamawiający nie podał oczekiwanego rodzaju blatu, w związku tym czy blat powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, czy Zamawiający oczekuje blatu laminowanego typu postforming wykończonego laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

84. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki na nóżkach o wysokości min. 120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym wynosi między 18 a 31 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby lampa była wyposażona w układ redukcji cieni polegający na zwiększaniu intensywności światła w diodach zewnętrznych podczas wyłączenia diod umiejscowionych w środkowej części kopuły – układ sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której wielkość napromieniowania wynosi maksymalnie 430 w/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

88. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E40b; URZĄDZENIE: PANEL ZASILAJĄCY JEDNOSTANOWISKOWY Z SZYNĄ INSTALACYJNĄ

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie Certyfikatu ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 wydane zgodnie z bardziej aktualną, niż wymagana, wersją normy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

89. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego mycie 2 endoskopów, w dwóch niezależnych komorach? Uzasadnienie: Mycie każdego endoskopu, w osobnej komorze spełnia aktualne wymogi norm oraz najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) oraz Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Asystentów Gastroenterologicznych i Endoskopowych (ESGENA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

90. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez określenie „maksymalne opróżnienie kanistrów” oczekuje urządzenia, które pozostawia jedynie resztkowe ilości środków chemicznych za pomocą lanc odpornych na działanie chemii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o jednoznacznie doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje urządzenia wyposażonego w dwie pompy cyrkulacyjne dla każdego endoskopu niezależnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

92. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z większą ilością pomp cyrkulacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym kosze załadownicze można wyciągnąć oraz ergonomicznie podłączyć endoskop poza urządzeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

94. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym, ergonomicznym podłączeniem w myjni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

95. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami w kolorze bezbarwnym z opisem kanałów w widocznym miejscu na zbiorczym przyłączy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez „dostępność szybkozłącza do szybkiej podmiany” Zamawiający oczekuje przyłącza, w którym możliwa jest podmiana pojedynczej złączki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik RFID do identyfikacji operatora oraz skaner kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia kompatybilnego z środkami chemicznymi jednego producenta opartego na kwasie nadoctowym (PAA) zatwierdzonym przez producenta urządzenia w badaniu typu zgodnie z normą PN EN 15883-4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

99. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wraz z cyklem mycia i dezynfekcji oraz etapami opartymi o dezynfekcję chemiczną w pełni walidowanym przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

100. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy myjnia w celu maksymalnego zabezpieczenia endoskopu powinna prowadzić test szczelności poprzez cały cykl trwania procesu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

101. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przedmuchiwaniem kanałów endoskopów dostosowanym do konkretnego endoskopu oraz programu zwalidowanego przez producenta urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni bez lampy UV w przypadku gdy urządzenie nie posiada zbiornika wodnego, w którym mogą namnażać się drobnoustroje chorobotwórcze a cykl dekontaminacji oparty jest o zastosowanie kwasu nadoctowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

103. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o dopuszczenie myjni wykonującej proces autodezynfekcji chemicznej zgodnej z normą PN EN ISO 15883 cz.4 w temperaturze pokojowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym sprawdzeniem terminu użycia środków chemicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

105. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wymiarach 70 x 65 x 140 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

108. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o wymiarach 1300 x 770 x 1990 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

109. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z etapami dostosowanymi do cyklu dezynfekcji chemicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

110. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

111. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami oraz kosztami kompatybilnymi z myjnią endoskopową z zachowaniem indywidualnych odseparowanych połączeń kanałów po stronie endoskopów? Zastosowanie opisanego systemu umożliwi mycie kosza jednocześnie z endoskopem co eliminuje konieczność posiadania dedykowanej myjni do koszy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z cyklem obiegu powietrza z osuszaniem endoskopów wewnątrz kanałów oraz na zewnątrz ze zbiorczym monitorowaniem ciśnienia powietrza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z centralnym systemem usuwania wilgoci wprowadzanego do szafy endoskopowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach nie przekraczających wymiarów 600 x 600 x 2000 (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

117. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z cokołem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Zamawiający nie podał oczekiwanego rodzaju blatu, w związku tym czy blat powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, czy Zamawiający oczekuje blatu laminowanego typu postforming wykończonego laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki na nóżkach o wysokości min. 120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

120. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z pilotem bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z panelem sterowania na kolumnie bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zatrzymujące się w centralnie bez diody umieszczonej na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w pilot i panel wyłączający się dla bezpieczeństwa po 60 sekundach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne w zakresie +/- 26°?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 16

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne w zakresie +/- 21°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 18

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podgłówka w zakresie od -90° do +45° bez regulacji wzdłużnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 19

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podnóżków w zakresie od -90° do +20° oraz możliwość rozchylenia na boki o 180°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

128. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z przesuwem blatu o wartości 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

129. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 30 i 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny blokowany poprzez chowanie się kół w podstawę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

130. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z materacem o właściwościach przeciwoślizgowych mocowane za pomocą rzepów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z pilotem bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z panelem sterowania na kolumnie bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zatrzymujące się w centralnie bez diody umieszczonej na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

134. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w pilot i panel wyłączający się dla bezpieczeństwa po 60 sekundach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne w zakresie +/- 26°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 16

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne w zakresie +/- 21°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

137. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 18

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podglówka w zakresie od -90° do +45° bez regulacji wzdłużnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a



pkt 19

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podnóżków w zakresie od -90° do $+20^{\circ}$ oraz możliwość rozchylenia na boki o 180° ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

139. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z przesuwem blatu o wartości 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 30 i 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny blokowany poprzez chowanie się kół w podstawę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z materacem o właściwościach przeciwoślizgowych mocowane za pomocą rzepów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy wyposażonej w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej z możliwością wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 5 i 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy ze stałą wielkością plamy świetlnej równą 17 cm i uchwytem sterylnym umieszczonym przy krawędzi czaszy lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy jednosegmentowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

145. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a**

pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez układu redukcji cieni który w tego typu lampy jest zbędny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

146. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a**

pkt 19, 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z regulacją natężenia światła w 5 stopniach z panelu umieszczonego na kopule.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

147. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a**

pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez pilota przewodowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

148. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY ŚCIENNA LED E21a**

pkt 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy z średnicą plamy świetlnej równą 17 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

149. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b**

pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy wyposażonej w 72 diody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

150. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b**

pkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z średnicą zewnętrzną kopuły równą 70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

151. Zapytanie Wykonawcy:

**Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPY BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b**

pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z głębokością oświetlenia równą 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

152. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA



LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b

pkt 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z funkcją oświetlenia endoskopowego w postaci 3 diod w kolorze zielonym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

153. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b

pkt 27 i 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez pilota bezprzewodowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

154. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna anestetyczna Blok Operacyjny V02c

pkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z ramieniem o długości 1000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

155. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna anestetyczna Blok Operacyjny V02c

pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z możliwością aranżacji układu gniazd na etapie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

156. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna anestetyczna Blok Operacyjny V02c

pkt 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn o wysokości 125 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

157. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z możliwością aranżacji układu gniazd na etapie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

158. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn o wysokości 125 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

159. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z ramieniem o długości 1000 + 1000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

160. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z silnikiem napędzającym ruch pionowy zainstalowanym na przegubie między częściami ramienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

161. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z półką wyposażoną w dwa uchwyty wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym.

162. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SWZ w rozdziale VI pkt.2 na: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie, to znaczy wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w obszarze budynków użyteczności publicznej o łącznej wartości robót budowlanych minimum 9 500.000,00 zł brutto lub co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w obszarze budynków użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 4 500.000,00 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w zakresie Projektu Umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
Ujednolicony tekst Projektu Umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w załączeniu.

III. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ oraz w konsekwencji zmienia ogłoszenie o zamówieniu w zakresie przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

Zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

Było:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia 26.03.2024 r.

Jest:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia **30.03.2024 r.**

Było:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTIU OFERT



1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 26.02.2024 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. 08:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

Jest:


XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia **01.03.2024 r. do godz. 09:00** pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. **09:30** w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska