

Frysztak, dnia 12-03-2025 r.

GMINA FRYSZTAK



Nr sprawy Or.271.4.2025

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie na zakup agregatów prądotwórczych: pn: „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH NA RZECZ GMINY FRYSZTAK” w ramach projektu **w ramach projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu.**

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: „Zakup, dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na rzecz gminy Frysztak” działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

1) *klasa wykonania minimum G2:*

Odpowiedź:

Z racji specyfikacji urządzeń jakie mają być zasilane przez agregaty w razie zaniku napięcia zasilania, zamawiający nie dopuszcza agregatów poniżej klasy G3 zgodnie z zapisem w załączniku nr1 do SWZ punkt 8

2) *Ciśnienie akustyczne z 7m Lpa 68 ± 1 dBA:*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza agregatów powyżej 62dBA z racji planowanej lokalizacji instalacji agregatów.

3) *zbiornik paliwa o pojemności 110 l stalowy wykonany z blachy 2 mm co pozwoli na 13-14 godzin pracy przy 75% obciążeniu*

Odpowiedź:

Jeżeli pojemność zbiornika jest wystarczająca aby zapewnić ilości czasu pracy agregatów przy 75% obciążeniu wymienionych w:, przy:

- dla Urzędu Gminy w załączniku nr 1 do SWZ pkt 20 min. - 13 godzin,
- dla Gminnego Zakładu Komunalnego w załączniku nr 1 do SWZ pkt 20 – min. 16 godzin

Zamawiający dopuści pojemność zbiornika paliwa 110 l, jeżeli zostaną spełnione powyższe wymagania czasu pracy agregatu i zbiornik jest wykonany z niekorodującej stali nierdzewnej zgodnie z zał. Nr 1 do SWZ pkt. 19.

Wójt
(-)
Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)