STREFA POŻAROWA I

1) powierzchnia strefy wynosi 583,82 m²
2) ilość łóżek - 39 sztuk



STREFA III

1) powierzchnia strefy wynosi 463,86 m²
2) ilość łóżek - 37 sztuk



STREFA POŻAROWA III

1) powierzchnia strefy wynosi 698,61 m²
2) ilość łóżek - 4 sztuk

STREFA POŻAROWA IV

1) powierzchnia strefy wynosi 435,15 m²
2) ilość łóżek - 37 sztuk



STREFA POŻAROWA V

1) powierzchnia strefy wynosi 501,12 m²
2) ilość łóżek - 0 sztuk



KO2 w strefie pożarowej nr 2 i 4



KO1 w strefie pożarowej nr 1



LEGENDA

- ściany istniejące i projektujące bez próżni
- projektowane pogrubienie istniejących ścianek oraz nowe ścianki
- projektowana wymiana dźwi na dźwi ogniochronne
- projektowana wymiana okien na okna ogniochronne
- uchylne okno oddymiające
- istniejące hydranty p.poż. pozostające bez zmian
- istniejące hydranty p.poż. do wymiany na nowe
- projektowane hydranty p.poż.
- projektowany plan hydrantowy
- istniejące rozdzielnie elektryczne

Data	Wykonujący		Projektował	P.P. "BIPROMAG-1" Sp. z o.o. Gliwice
	04.2010		04.2010	
Podpis	str.	kat. str.	str. str.ch.ob.	kat. str.	
Nazwisko	W. Gintrowicz	D. Rudkowska	E. Nelip	J. Piechowicz	
Nr uprawn.			6817/76	4444/92	
Format: A0	Powiat Wieluński ul. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń			PBW	Zastępca rysunku:
Podziałka: 1:100	Przebudowa i remont pawilonów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na dobry w ewid. 3813 przy ul. Sępolińskiej 19 pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego szpitala z oddziałem zakaźnym przy pomocy.				Nr rysunku: 245/B-A04
	COSIC ARCHITEKTONICZNY - etap projektowy				
	Rzut II-go piętra - stan projektowany				