II PIĘTRO

STREFA POŻAROWA II
1) powierzchnia strefy wynosi 463,86 m²
2) ilość łóżek - 37 sztuk

STREFA III

STREFA POŻAROWA IV
1) powierzchnia strefy wynosi 435,15 m²
2) ilość łóżek - 37 sztuk

STREFA POŻAROWA I
1) powierzchnia strefy wynosi 583,82 m²
2) ilość łóżek - 39 sztuk

STREFA POŻAROWA V
1) powierzchnia strefy wynosi 501,12 m²
2) ilość łóżek - 0 sztuk

STREFA POŻAROWA III
1) powierzchnia strefy wynosi 698,61 m²
2) ilość łóżek - 4 sztuk

INSTALACJA ODDYMIANIA W STREFIE POZAROWEJ NR 2 i 4

centrala oddymiania RZN 4402

siłownik klapy okiennej — HDGS 3x1,5 — 230Vac / 24Vdc — YDY 3x1,5

YnTKSY 1x2x0,8

C — klatka schodowa

Ilp — YnTKSY 1x2x0,8 — PO — PP — YDY 3x1

Ip — YnTKSY 1x2x0,8 — PO — PP — YDY 3x1

parter — PO

piwnice — PO

rozdzielnia elektryczna 230Vac

Oznaczenia:
- CD czujka dymu
- PO przycisk oddymiania
- PP przycisk przewietrzania

INSTALACJA ODDYMIANIA W STREFIE POZAROWEJ NR 1

centrala oddymiania RZN 4402

siłownik klapy okiennej — HDGS 3x1,5 — 230Vac / 24Vdc — YDY 3x1,5

YnTKSY 1x2x0,8

C — klatka schodowa

Ilp — YnTKSY 1x2x0,8 — PO — PP — YDY 3x1

Ip — YnTKSY 1x2x0,8 — PO — PP — YDY 3x1

parter — PO

piwnice — PO

rozdzielnia elektryczna 230Vac

Oznaczenia:
- CD czujka dymu
- PO przycisk oddymiania
- PP przycisk przewietrzania

INSTALACJA ODDYMIANIA W STREFIE POZAROWEJ NR 3

centrala oddymiania RZN 4402

wentylator nawiewu i wywiewu — HDGS 3x1,5 — 230Vac / 24Vdc — YDY 3x1,5

Ilp — YnTKSY 1x2x0,8 — PP — YDY 3x1

Ip — YnTKSY 1x2x0,8 — PP — YDY 3x1

parter — PO

rozdzielnia elektryczna 230Vac

Oznaczenia:
- PO przycisk wentylatora nawiewu
- PP przycisk wentylatora wywiewu

KO2 w strefie pożarowej nr 2 i 4



KO1 w strefie pożarowej nr 1



	Wykonujący	Projektant	
Data		04.2010	P.P. "BIPROMAG-1" Sp. z o.o. Gliwice
Podpis		inż.	
Nazwisko		B. Kusiak	
Nr uprawn.			
Format: 1,5 A2	Powiat Wieluński pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń — PBW Przebudowa i remont pawilonów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na działce o nr ewid. 30/13 przy ul. Szpitalnej 16 pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NISKOPRĄDOWA Rzut II piętra		Zastępuje rysunek:
Podziałka: 1:100			Nr rysunku: 245/E-01