

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ P.POŻ.

Symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8	D9	D10	D11	D12	D14	D15	D16	D17	D19	D20
Schemat																	
Wymiary w świetle otworu /cm/	S _o 110	150	90	90	90	90	150	130	200	160	110	110	140	110	150	110	150
	H _o 212	212	212	200	200	200	200	212	212	200	200	212	215	216	200	200	216
Rodzaj drzwi P-parne L-lewe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	parter niski	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki	parter wysoki
	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I	piętro I
	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II	piętro II
RAZEM	7	10	3	1	2	1	1	1	7	1	2	1	1	2	1	1	1
	EI30	EI60+S	EI60	EI60	EI30	EI60	EI60+S	EI30	EI30	EI30	EI30	EI60	EI60	EI60	EI30	EI60	EI30
Odporność ogniowa																	
UWAGI 1. Drzwi wykonać po sprawdzeniu wymiarów na budowie 2. Drzwi w kolorze białym																	

	Wykonujący	Projektant	P.P. "BIPROMAG—1" Sp. z o.o. Gliwice
Data	04.2010	04.2010	
Podpis	inż.	mgr inż.arch.	
Nazwisko	W. Górny	E. Nelip	
Nr uprawn.		601/76	
Format: A3	Powiat Wieluński 98–300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 2		PBW Zastępuje rysunek:
	Przebudowa i remont pawilonów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluńu na działce o nr ewid. 30/13 przy ul. Szpitalnej 16, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami		
Podziałka: 1:100	BUDYNEK SZPITALA – CZEŚĆ: ARCHITEKTONICZNA ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH		Nr rysunku: 245/B–A06