



Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 23.02.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.2.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budynek remizy OSP w Gradowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o przesłanie rysunku wykonawczego dotyczącego żaluzji elewacyjnych, wymiary, rodzaj, kolor, sposób mocowania.

Odpowiedź:

Żaluzje, inaczej lamele elewacyjne systemowe, montowane za pomocą wkrętów do wskazanych w projekcie słupów stalowych, za pomocą wkrętów do metalu.

Do wyceny należy przyjąć : w

- przy słupie z syreną sygnalizacyjną: wysokość wypełnienia żaluzją - lamelą fasadową:

H =5,16m , szerokość s=1,18m

- przy wejściu do budynku pomiędzy słupami z rury stalowej 100x100x4mm:

H=3,0m, szerokość s=1,0m

Należy przyjąć RAL 7016 lub 7021, powłoka połysk, malowanie lameli obustronne.

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska