

LEGENDA

1. kocio? HERZ 500kW
2. kocio? BAVARIA 250kW
3. palnik olejowy WEISHAUPT WL30Z-C
4. zbiornik BAVARIA PS-R 2500dm3
5. uk?ad stab. ci?. REFLEX VARIOMAT1
5a. zbiornik REFLEX VG800
6. fillset REFLEX
7. zawór DANFOSS HFE3 DN80
8. zawór DANFOSS HFE3 DN50
9. zawór DANFOSS HRE3 DN25
10. pompa UPS 65-60/4F 400V
11. pompa UPS 50-60/4F 400V
12. pompa UPS 40-120F 400V
13. pompa UPS 25-60B(seria100) 230V
14. pompa UPS 25-80(seria100) 230V
15. ciep?omierz DANFOSS DN25
16. ciep?omierz DANFOSS DN40
17. ciep?omierz DANFOSS DN50
18. podgrzewacz HOVAL ESSR1000
19. zawór ARMAK 6301M 50x80
20. zawór SYR 1915 DN 1 1/4"
21. zawór SYR 2115 DN 1"
22. naczynie REFLEX Refix DE100
23. filtroodmulnik TerFOM-lux DN80
24. filtr do wody EPURION DN25
25. filtr do wody EPURION DN50
26. magnetyzer CRYLOMAG MW65B
27. wodomierz skrzyde?kowy JS DN40
28. wodomierz skrzyde?kowy JS DN25
29. stacja EPUROSOFT ES2000
30. wymiennik JAD-X9.88
31. zbiornik oleju SCHUTZ 1000l
32. elektrozawór DANFOSS
33. filtr oleju 3/8"
34. ogranicznik poziomu wody SYR
35. naczynie wzbiorcze 40l
36. zasobnik c.w.u. o poj. 1000l z wężownicą solarną
37. istniejąca pompa Star-ST25/6 do wymiany
38. istniejące naczynie przeponowe REFLEX S 250 do wymiany

OZNACZENIA

A/z,p - obieg c.o. (budynek g?ówny szpitala)
B/z,p - obieg c.o. (budynek oddzia?u nerwic)
K/z,p - obieg klimatyzacji (wg. odr?bnego PT)
MI - manometr 0.4MPa
MII - manometr 1.0MPa
kr (DN65) - dodatkowe ?ród?o energii

UWAGI

1. obieg pierwotny kot?a wsadowego nale?y wykona? w uk?adzie z rozdzia?em górnym (PN-91/B-02413)
2. monta? urz?dze? wg. DTR producentów

UWAGA:
WSZYSTKIE ZASOBNIKI PODŁĄCZYĆ W UKŁADZIE TICHELMANNA W CELU ZRÓWNOWAŻENIA PRZEPŁYWÓW

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"
64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (67) 214-80-01

Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1		Branża: SANIT.
Nazwa obiektu	BUDYNEK ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH		Nr rysunku: 17
Adres	Złocieniec ul. Kańsko 1 działka nr 2, obręb 19		Skala: -
Nazwa rysunku	SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI - ROZBUDOWA		
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Świerczyna upr?o.proj. w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń	Nr uprawnień WKP/0289/POOS/07	Data 01. 2023
Opracował :	mgr inż. Jacek Grzesiak upr.?o.proj. w spec. instalacji sanitarnych bez ograniczeń	WKP/0438/PWOS/19	01. 2023