

RBRiGK.271.2.16.2020

Włocławek, dnia 24 lipca 2020 r.

Do wszystkich

dotyczy postępowania: „**Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek**”

Zamawiający informuje, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz.U. z 2019 r. poz. 1843 do Zamawiającego zostały wniesione pytania

Chcemy brać w udział w przetargu na 44 szt. Instalacji fotowoltaicznych w gminie Włocławek. Mam kilka pytań odnośnie informacji w projektach.

Pytanie nr 1.

W katalogu z projektami jest projekt instalacji zlokalizowanej pod adresem Akacjowa 9, 87-537 Kruszyn, jednak nie ma tej inwestycji w formularzu cenowym. W formularzu cenowym jest natomiast instalacja zlokalizowana pod adresem Jana Pawła a II 28, Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn, ale nie ma projektu w katalogu z projektami.

Wyjaśnienie do pytania 1.

Treść formularza cenowego została dostosowana do treści załącznik Nr 1 do SIWZ Wykaz - rozmieszczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek.

Pytanie nr 2.

W projekcie instalacji Dobiegniewo 1B jest informacja o mocy instalacji 9,76 kWp, natomiast pod tą lokalizacją w formularzu cenowym jest informacja o mocy 8,54 kWp. Czy informacja z projektu jest tą właściwą ?

Wyjaśnienie do pytania 2.

Moc instalacji w Dobiegniewo 1B to 9,76 kWp. Dokonano w tej części zmiany formularza cenowego. Jeżeli w SIWZ dane techniczne odbiegają od danych technicznych zawartych w projektach wykonawczych, należy brać pod uwagę dane techniczne opisane w projektach wykonawczych poszczególnych instalacji.

Pytanie Nr 3.

We wcześniej niej wspomnianym katalogu jest projekt o lokalizacji Smólnik 42, 87-815 Smólnik , natomiast w formularzu cenowym jest adres Smólnik 44. Czy jest to zwykły błąd w formularzu?

Wyjaśnienie do pytania 3.


Jest to oczywista omyłka i w formularzu ofertowym powinno być Smólnik nr 42. Formularz cenowy i wykaz rozmieszczenia instalacji został zmieniony.

Pytanie nr 4.

Mam jeszcze pytanie odnośnie mocy instalacji. Czy z racji występowania różnych mocy modułów fotowoltaicznych konieczne jest dokładne trzymanie się mocy instalacji z projektów? Gdy w projekcie widnieje informacja o instalacji 7,56 kWp, możliwa jest wycena i realizacja instalacji o mocy lekko odchodzącej od założonej mocy, np. 7,60 kWp czy np. 7,70 kWp?

Wyjaśnienie do pytania 4.

Dopuszczalne jest zwiększenie bądź zmniejszenie od 0,1 kWp do 0,3 kWp, mając na uwadze konieczność zbilansowania ogólnej mocy urządzeń 243,73 kWp dla nieruchomości osób fizycznych i dla budynków użyteczności publicznej 46,02 kWp.

Z up. Wójta Gminy Włocławek

Elżbieta Grzegórska
ZASTĘPCA WÓJTA