



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **budowa oświetlenia w ulicy Drewnickiej w Ząbkach**.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Dot. wysięgników o wysięgu bocznym 0,5 mb i 1 mb opisanych w projekcie oraz wskazanych w przedmiarze - proszę o wskazanie prawidłowej ilości poszczególnych wysięgników (0,5mb i 1 mb), gdyż ilości podane w przedmiarze są rozbieżne w stosunku do opisu w projekcie.

Odpowiedź:

Na stronie 22 projektu PZT zmienia się brzmienie rozdziału 7.4.7. Wysięgniki słupowe.:

Tekst dotychczasowy:

„Dla słupów S1-S23 i S3-S6 projektuje się wysięgniki jednoramienne o wysokości 0,2 m, długości ramienia 0,5 m i kącie pochylenia 10°. Dla słupów S1-S2 projektuje się wysięgniki jednoramienne o wysokości 0,2 m, długości ramion 1m i kącie pochylenia 10°.

W wysięgnikach ułożyć przewód zasilający oprawy drogowe YDY 3x2,5 mm w osłonie z rury giętkiej 22 mm.”

Zmiana na:

„Dla słupów S1-S23 i SP3-SP6 projektuje się wysięgniki jednoramienne o wysokości 0,2 m, długości ramienia 0,5 m i kącie pochylenia 10°. Dla słupów SP1-SP2 projektuje się wysięgniki jednoramienne o wysokości 0,2 m, długości ramion 1 m i kącie pochylenia 10°.

W wysięgnikach ułożyć przewód zasilający oprawy drogowe typu YDY 3x2,5mm w osłonie z rury giętkiej 22 mm.”

Zamawiający dołącza skorygowany przedmiar robót w pozycjach: 40 i 41.

Z up. Burmistrza

Patrycja Żołnierzak
SEKRETARZ MIASTA ZĄBKÓW