



Kamionek 07.02.2025 r.

WK. 230.2.9.2025

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Płozy,
montaż monolitowych komór polimerobetonowych przepompowni ścieków oraz montaż
studni – osadników żelbetonowych”.**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o informacje czy projekt organizacji ruchu i jego wdrożenie znajduje się po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż projekt organizacji ruchu i jego wdrożenie znajduje się po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy Wykonawca w wycenie ma uwzględnić próby szczelności lub kamerowanie sieci ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w wycenie ma uwzględnić próby szczelności .

Pytanie 3

Prosimy o informacje czy w ramach dostawy materiału przez Zamawiającego znajdują się rury osłonowe na potrzeby wykonania przecisków?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż w ramach dostawy materiału przez Zamawiającego znajdują się rury osłonowe na potrzeby wykonania przecisków.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy w zakresie Wykonawcy znajduje się odtworzenie terenu po śladzie budowanej sieci w tym: wjazdy na posesje z kostki brukowej, nawierzchnie trawiaste?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż w zakresie Wykonawcy znajduje się odtworzenie terenu po śladzie budowanej sieci w tym: wjazdu na posesję z kostki brukowej.

Pytanie 5

Prosimy o informacje czy w zakresie Wykonawcy znajduje się wycinka drzew i krzewów?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów .

Pytanie 6

Prosimy o informacje czy w zakresie Wykonawcy jest odtwarzanie terenu po wycince w nawierzchniach asfaltowych pod komory przeciskowe?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż zakres określa załączona do SWZ dokumentacja projektowa.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy geodeta będzie dostępny na każde wezwanie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż geodeta będzie dostępny na każde wezwanie Wykonawcy.

Prezes Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.
Aleksander Godlewski