



Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Inwestycji
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

WGK.RK.7012.22.2020

Dot.: warunków technicznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu działek ewid. nr 35, 39/1 obr. 90 przy ul. Solskiego w Nowym Sączu, na których planowana jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych / Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie wyjaśnia co następuje:

- zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regulującym kwestie dot. odprowadzenia wód opadowych, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,
- nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nawojowskiej, która może zapewnić odbiór wód opadowych z projektowanej inwestycji,
- miejsce przyłącza do kanału deszczowego wykonane musi być poprzez studnie rewizyjne,
- zagospodarowanie wód opadowych z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej (konceptje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić w projekcie),
- stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu nie mogą przekraczać następujących wartości: we wskaźniku zawiesin ogólnych - 100mg/l, a węglowodorów ropopochodnych -15 mg/l,
- do wniosku, ubiegający się o przyłączenie do sieci załączy projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno - budowlane, normy i przepisy branżowe,
- w/w rozwiązanie techniczne należy przedłożyć w 2-ch egzemplarzach, z których jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrócony Wnioskodawcy,
- wykonawca, własnym kosztem i staraniem załatwi sprawę wejścia w teren i uzyska zgodę osób trzecich na wykonanie prac ziemnych w celu podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- niniejsze warunki są ważne przez okres 2-ch lat i tracą ważność w przypadku nie przedłożenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU
Komunalnej Obsługi Miasta

mgr inż. Jan Kupczak
-604-