



Rzędna terenu	80,22	80,23	80,60	80,60
Rzędna rurociągu	78,62	78,63	79,00	79,00
Głębokość ułożenia	1,60	1,60	1,60	1,60
Material	rura ciśnieniowa PCW (ew. PE) PN10 SDR26 Ø100 x 4,2 mm			
Spadek			2,0%	0,0%
Odległość			11,50 m	1,00 m
Długość	0,00	1,00	11,50	12,50
Oznaczenia	TR1	K1		

FLORIN		P.P.H. "Florin" s. c. K. K. Świgoń	
Wiata do czasowego składowania i przetwarzania osadów ściekowych		Przedmiot:	Profil przyłącza
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Popowicka; dz. nr 1/2; 7/2; 22/2; 14/1; 177/5		Branża:	sanitarna
Projektował: mgr inż. Krzysztof Świgoń UAN-KZ-7210/22/90		Skala skażona	
Projektował: mgr inż. Marcin Budziński KUP/0172/PWOS/9		Lipiec 2021	
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław		Nr rys. W 10	