

Odwodnienie dachu:
Wody opadowe z dachu odprowadzone będą za pomocą zewnętrznych rynien spustowych Ø180 do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Pojektuje się podłaczenie instalacji przewiertami sterowanymi.
Na rurach spustowych Ø150, u podstawy na wysokości około 0,50 m od poziomu terenu projektuje się rewizje czyszczakowe.
Przyknaliki projektuje się z rur kamionkowych 200 mm.
Miejsca połączenia z istniejącą instalacją kanalizacji deszczowej (studzienki) wskazano na planie zagospodarowania terenu.
Rury układane na podsypce piaskowej grubości 20 cm, przewody będą obsypane na wysokość 30 cm ponad wierzch rurry

FORIN P.P.H. "Florin" s. c. K. K. Świgoń		
Wiata do czasowego składowania i przetwarzania osadów ściekowych	Przedmiot:	Odwodnienie połaci dachu
Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Popowicka; dz. nr 1/2; 7/2; 22/2; 14/1; 177/5	Branża:	architektura
Projektował: mgr inż. Krzysztof Świgoń UAN-KD-7210/22/80	Lipiec 2021	Skala 1 : 100
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Ks. S. Jastrzebskiego 14 88-100 Inowrocław		Nr rys. O 05