

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w formule zaprojektuj i wybuduj oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu sportowego w Siemianicach.**

Znak sprawy: ZP.271.14.2025

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Zgodnie z założeniami zawartymi w PFU należy zapewnić możliwość pracy prac systemu SSWIN przez 48 godzin po zaniku napięcia zasilania podstawowego - czy konieczne jest tak długie podtrzymanie systemu alarmowego? Czy może wystarczą 24h?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że należy zapewnić możliwości pracy systemu SSWIN przez 48 godzin.

Pytanie nr 2:

Czy konieczne jest dublowanie zabezpieczeń pomieszczeń w postaci kontaktronów oraz czujek PIR?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:

Przy wejściu/wejściach głównym oraz przy wejściu/wejściach technicznych należy zaprojektować i zamontować manipulatory z wyświetlaczem LCD - prosimy o informacje, które to są wejścia - chodzi o podanie dokładnej ilości wymaganych manipulatorów LCD.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że wymaga 1 sztukę manipulatora z wyświetlaczem LCD i jest to miejsce przy wejściu do pomieszczenia trenera 01.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z założeniami zawartymi w PFU system SSWIN powinien umożliwiać przekazywanie informacji o alarmie poprzez sieć telefonii komórkowej przy zastosowaniu odpowiedniej karty SIM oraz jednocześnie konfiguracja centrali powinna odbywać się za pomocą klawiatury lub komputera PC, powinna posiadać możliwość zdalnej konfiguracji oraz obsługi klawiatur z czytnikiem kart - zatem czy ma sens dublowanie systemów komunikacji? Karta SIM + złącze LAN do konfiguracji zdalnej, nadmieniamy, że tylko poprzez złącze LAN centrale dają się konfigurować zdalnie.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że system komunikacji ma się dublować.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z założeniami zawartymi w PFU na zewnątrz budynku należy przewidzieć kamery sieciowe pracujące w technologii IP, obserwujące przyległy teren, wszystkie wejścia i plac zabaw. Kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby monitoringiem objęte było 100 % terenu kompleksu sportowego i parkingów oraz 100% powierzchni zadanej komunikacji budynku sanitarno-szatniowego - co Zamawiający rozumie przez pojęcie 100% - gdyż taka formuła generuje dużą ilość kamer do

zainstalowania aby wyeliminować martwy punkty znajdujące się pod kamerami - innymi słowy musi być po przeciwnej stronie druga kamera aby uzupełnić wizję o martwy punkt.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby monitoringiem objęte było 100% terenu kompleksu sportowego i parkingów oraz 100% powierzchni zadanej komunikacji budynku sanitarno-szatniowego.

Pytanie nr 6:

System telewizji dozorowej wyposażony w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego." - czy konieczne jest aż 12h podtrzymania zasilania podstawowego? Przy dużej ilości kamer, dwóch switchach PoE, rejestrator - potrzeba bardzo dużego stojącego UPS'a. Czy będzie na niego miejsce w pomieszczeniu?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza, że system telewizji dozorowej ma być wyposażony w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Miejsce na zasilacz UPS będzie w pomieszczeniu trenera 01.

Pytanie nr 7:

"Rejestrator ma umożliwiać archiwizowanie danych na płytach DVD" - czy wystarczy jak komputer PC służący do monitoringu będzie miał możliwość nagrywania danych na płytę DVD? Czy zamawiający widzi rejestrator jako komputer PC wyposażony w napęd DVD-RW?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że komputer PC wystarczy.

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*