



Gmina Świebodzin  
ul. Rynkowa 2  
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916  
e-mail: [zp@um.swiebodzin.pl](mailto:zp@um.swiebodzin.pl)  
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Świebodzin, 2022-02-21

ZP.271.3.2.2022.MK

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.  
**Budowa drogi od dębu do osiedla przy lesie w miejscowości Rozłogi.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót jest w przedmiarach:

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwy 6cm AC16W, dowóz z odległości do 5 km 522,00m<sup>2</sup>

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4cm AC11S, dowóz z odległości do 5 km m<sup>2</sup> 522,00

natomiast w projekcie budowlanym jest Nawierzchnia drogi gminnej z asfaltu:

- warstwa ścieralna AC 11 S - 4 cm,
- warstwa wiążąca AC 16 W - 8 cm,

oraz

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna AC 11 S - 4 cm,
- warstwa wiążąca – profilująca AC 16 W - 6 cm,

Jaką grubość . warstwy nawierzchni asfaltowej ma przyjąć do wyceny wykonawca

### **Odpowiedź na Pytanie nr 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że grubości warstw konstrukcyjnych należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym:

- czyli AC11S - 4 cm, **AC16W - 8cm** - na nowo projektowanym odcinku i poszerzeniu jezdni asfaltowej (pow. 287mkw)

- a AC11S - 4 cm, **AC16W - 6cm** - na wzmocnieniu istniejącej jezdni drogi gminnej , po wcześniejszym zfrezowaniu istniejącej nawierzchni (pow. 235 mkw).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączone do SWZ przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SWZ.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

Burmistrz Świebodzina

Tomasz Sielicki