



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.056.2024

Wrocław, dnia 09.01.2025

EZ/.....26...../25

Dotyczy: zmiany SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen oraz transport** (sygnatura sprawy EZ/1222/412/24)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, zgodnie z art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje modyfikacji Załącznika 2a „Formularz cenowy” w zakresie zmiany jednostek miary w pozycjach 6, 9 i 10. Zmiany naniesiono kolorem czerwonym wraz z pogrubieniem czcionki.

W załączeniu:

Załącznik 2a „Formularz cenowy – ZMIANA”

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Zofia Dombrowska
Sprawdziła: Ewa Kupis



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

FORMULARZ CENOWY - ZMIANA

Ł p	Opis wyrobu	j m	Ilość	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	ilość objęta prawem obj	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	[5x6]	[5+7]	[4x5]	[4x7]	[4x6]	x	x
1	Podłutek azotu (28kg) w butli 40l	kg	504								302	
2	Tlen ciekły medyczny	lona	640								384	
3	Tlen sprężony medyczny w butlach 50 l/200 bar/10.7 m ³	m ³	1 028								617	
4	Tlen sprężony medyczny w butlach 2l (150/200bar)	m ³	1 292								775	
5	Tlen sprężony medyczny w butlach 10l/ 1.5 m ³ lub 2 l m 3 (200bar)	m ³	2 190								1 314	
6	# Tlen sprężony medyczny w wiązkach butli w jednym z: a) wiązka 12 butli x 50l (200Bar) - 128.3m ³ b) wiązka 4 butli x 150l (200Bar) - 128.3m ³	m ³	385								231	
7	Azot ciekły wraz z transportem (104 transporty)	kg	6 250								3 750	
8	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 40l lub 50l	kg	3 600								2 160	
9	Dwutlenek węgla medyczny do zabiegu krolizy w butlach 10l	kg	100								60	
10	Dwutlenek węgla medyczny do zabiegu laparoskopii w butlach 10l	kg	100								60	
11	Transport tlenu ciekłego**	kurs	400								240	
12	Transport butli - gazy medyczne	kurs	120								72	
13	Dzierzawa Zbiornika na tlen ciekły z systemem teletmetrii o pojemności netto minimum 9500 dm ³ tj. 10830 kg ciekłego tlenu, o ciśnieniu roboczym zbiornika - 18 bar, w połączeniu z 1 parownicą o wydajności min. 200 Nm ³ /h, max ciśnienie robocze - 40 bar, temperatura pracy -195/-50 C	m-c	24								12	
14	Dzierzawa butli 2l na tlen medyczny (200bar)	bdz**	150x730=109500								65700	
15	Dzierzawa butli 10l na tlen medyczny (200bar)	bdz**	55x730=3650								2190	
16	Dzierzawa butli 50l na tlen medyczny	bdz**	48x730=35040								21024	
17	Dzierzawa butli 40l na podłutek azotu	bdz**	18x730=13140								7884	
18	Dzierzawa butli 40l lub 50l na dwutlenek węgla	bdz**	12x730=8760								5256	
19	Dzierzawa butli 10 l na dwutlenek węgla	bdz**	3x730+3x730= 4380								2628	
20	Dzierzawa dostarczonej wiązki butli tlenuowych (50 lub 150l) z pozycji nr 5)	wdz*	35x730dn=2190								1314	
x	x	x	x	x	x	x	RAZEM				x	x

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dzierżawienia dziennie mniejszej ilości butli zgodnie z wymaganiami wynikającymi z bezwzględnych potrzeb

*wdz - wartość dzierżawy gotowej wiązki z uwzględnieniem różnic ilości butli w jednej wiązce gotowych butli

Poprzedz wiązki z butliami tlenuowymi. Zamawiający oczekuje gotowego rozwiązania PRODUKTU w postaci ustawionych na palecie i połączonych ze sobą poprzez zastosowanie złączek/połączeń zgodnych z normami/ przepisami do stosowania dla gazów medycznych. Całość powinna zawierać dwa elementy końcowe: wpicie do sieci instalacji gazów medycznych Szpitala a drugi umożliwiający podłączenie szeregowo kolejnej wiązki z butliami (drugiego zestawu butli, opisanego powyżej)

**bdz - budowlany

*** samociślowo do transportu tlenu ciekłego musi być wyposażony w system pomiarowy

Na ramie przewidziano stanowiska dla balonów butlowych, centralia tlenu - 48 butli o pojemności 50 litrów każda (po planowanej rozbudowie w roku obecnym), centralia podłutku azotu - 18 butli o pojemności 40 litrów każda, centralia dwutlenku węgla - 8 butli o pojemności 40 lub 50 litrów każda. Po modernizacji instalacji tlenu medycznego dodatkowo powstanie nowe stanowisko dla wiązek balonów butlowych (przygotowanie do podłączenia 3 szt. gotowych wiązek butli) w jednym z 2 typów przyjętych rozmiarów konfiguracji butli

(Data, kwalifikowany podpis elektroniczny)