

Płużnica, dnia 18.04.2023 r.

GMINA PŁUŻNICA  
PŁUŻNICA 60  
87 – 214 PŁUŻNICA

### **GPI.271.8.2023**

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 070131c od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple**

Gmina Płużnica – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.), dalej w skrócie Pzp Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

SST nie podaje uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstw: ścieralnej, wiążącej. Prosimy o podanie uziarnienia mieszanek mineralno- asfaltowych dla wszystkich warstw.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji należy ułożyć mieszankę mineralno-bitumiczną dla warstwy wiążącej AC11W i dla warstwy ścieralnej AC8S.

#### **Pytanie 2**

Dokumentacja nie wskazuje kategorii ruchu (KR) dla omawianej inwestycji. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla warstw mieszanek mineralno-asfaltowych AC S oraz AC W.

#### **Odpowiedź**

Kategoria ruchu na drodze gminnej 070131C to KR2.

#### **Pytanie 3**

Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa zgodnie z WT-4 2010.

#### **Pytanie4**

Czy Zamawiający wymaga wykonania wzmocnienia geosyntetykiem, na połączeniu podbudowy istniejącej z podbudową z poszerzenia – jeśli tak prosimy o podanie ilości, gdyż występują sprzeczności pomiędzy przedmiarem (1760m<sup>2</sup>) a zapisami SST (1360m<sup>2</sup>).

#### **Odpowiedź**

Właściwą ilość siatki na połączeniu istniejącej konstrukcji z poszerzeniem podano w przedmiarze robót i jest to 1760 m<sup>2</sup>.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/pluznica/proceedings> ( ID postępowania 750921 ).

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie  
w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*