



Trasy kablowe DC prowadzić w peszlach UV. Trasy kablowe AC prowadzić wewnątrz budynku w listwach lub rurach PCW.

podpisano i pieczętowane		ECOREN Sp. z o.o.	
inwestor		Trakt św. Wojciecha 237B, 80-017 Gdańsk	
zamiętnienie budowlanego		Gmina Bądkowo ul. Wodarska 82, 87-704 Bądkowo	
obiekt:		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby wewnętrzne SP w Bądkowie	
tytuł projektu		LP. 3B Szkoła Podstawowa w Bądkowie ul. Włocławska 13, Bądkowo	
Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej		data 11.2022	
skala		wym. rysunku A3	
-		tytuł rysunku	
schemat:		nr rysunku	
funkcja		podpis	
projektant		nr uprawnień	
opracowujący		POM/0425/PWB/E/21	
intz. Damian Kostuch		-	
E1		-	