



LEGENDA

- Złącze kontrolne w studzience GALMAR
- Połączenie spawane zabezpieczyć przed korozją
- Połączenie skręcane
- A Iglica kominowa h=1,5m
- B Maszt odgromowy h=2m
- drut FeZn fi 8
- - - - - bednarka FeZn 30x4

UWAGI

- 1) zastosować uchwyty dachowe dla drutu Fe-Zn fi 8mm rozmieszczone co 1-1,5 m
- 2) przy wykonywaniu połączeń skręcanych zastosować osprzęt dla drutu Fe-Zn fi 8mm
- 3) do siatki zwodów na dachu podłączyć wszystkie wystające ponad obrys dachu elementy metalowe
- 4) blachy opierzenia wykorzystać jako zwody poziome
- 5) przewody odprowadzające wykonać drutem Fe-Zn fi 8 w rurce RL22 w elewacji budynku
- 6) połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją

Krzysztof...
 inż. Feliks Grzelka Nr upr. 131/93
 20.11.2017
 Zgodność projektu z wymaganiami
 ochrony przeciwpożarowej
 STWIERDZAM
 bez uwag: z uwagami

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl					
TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA					
LOKALIZACJA:	KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 dz. nr 128, 125	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	15.11.2017r.	SKALA:	1:100
INWESTOR:	GMINA KOTLIN 63-220 KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1	Nr upr.	UAN-7342-8/93	Nr przyn. do izby.	WKP/IE/4688/01	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynierska	Nr upr.	AJ.F-1-4-100/78	Nr przyn. do izby.	DOŚ/IE/1327/03	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynierska	Nr upr.	-	Nr przyn. do izby.	-	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	-	Nr upr.	-	Nr przyn. do izby.	-	PODPIS:	E8

